

ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE SERIE 3 - MD	I
Manuale d'istruzione all'uso e alla manutenzione.....	2
MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMPS SERIE 3 - MD	GB
Operating and maintenance manual.....	4
ÉLECTROPOMPE DE SURFACE SERIE 3 - MD	F
Manuel d'utilisation et d'entretien	6
OBERFLÄCHEN-ELEKTROPUMPE SERIE 3 - MD	D
Benutzungs- und wartungshandbuch.....	8
ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE SERIE 3 - MD	E
Manual de instrucciones de empleo y manutención.....	10
ELPUMPAR FÖR YTOR SERIE 3 - MD	S
\Instruktionsbok för drift och underhåll.....	12
FRITSTÅENDE ELEKTROPUMPE SERIE 3 - MD	DK
\Brugs- og vedligeholdelsesanvisninger.....	14
PINTA-ASENNETTAVA SÄHKÖPUMPPU SERIE 3 - MD	FIN
Käyttö- ja huolto-ohjeosa 2.....	16
ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP SERIE 3 - MD	NL
Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud.....	18
ELECTROBOMBAS DE SUPERFÍCIE SÉRIE 3 - MD	P
Manual de instruções para o uso e a manutenção.....	20
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ SERIE 3 - MD	GR
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.....	22
POVRCHOVÁ ELEKTRICKÁ ČERPADLA SERIE 3 - MD	CZ
Průručka k použití a údržbě.....	24
POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ SERIE 3 - MD	SK
Průručka na použitie a údržbu	26
ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE SERIE 3 - MD	PL
Podręcznik instrukcji użytkowania i konserwacji	28
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ SERIE 3 - MD	RU
\Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию	30
YÜZEY ELEKTRO POMPALARI SERIE 3 - MD	T
Kullanım ve Bakım kılavuzu	32
SERIE 3 - MD مضخات كهربائية للسطوح	ع
.....	34

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale istruzioni è costituito da due fascicoli: la PARTE 1, contenente informazioni generali a tutta la ns. produzione, e la PARTE 2, contenente informazioni specifiche per l'elettropompa che avete acquistato. Le due pubblicazioni sono tra loro complementari, quindi assicuratevi di essere in possesso di entrambe.

Attenersi alle disposizioni in esse contenute per ottenere l'ottimale rendimento ed il corretto funzionamento dell'elettropompa. Per eventuali altre informazioni, interpellate il rivenditore autorizzato più vicino.

Nel caso nelle due parti vi siano informazioni contrastanti tra loro attenersi alla specifica del prodotto PARTE 2.

È VIETATA A QUALSIASI TITOLO LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLE ILLUSTRAZIONI E/O DEL TESTO.

Nella stesura del libretto istruzioni è stata utilizzata la seguente simbologia:

ATTENZIONE Rischio di arrecare danno alla pompa o all'impianto



Rischio di arrecare danno alle persone o alle cose



Rischio di natura elettrica

2. INDICE

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. INTRODUZIONE | pag. 2 |
| 2. INDICE | pag. 2 |
| 3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA | pag. 2 |
| 4. DATI TECNICI | pag. 2 |
| 5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE | pag. 3 |
| 6. SCHEMI E DISEGNI | pag. 36 |

3. DESCRIZIONE ED USI ELETTROPOMPA

3.1. DESCRIZIONE

Denominazione	ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE
MODELLO / Tipo	3M-3LM-3BM Monoblocco pompa in acciaio
	3S-3LS-3BS Monoblocco con motori standard flangiati e giunto rigido
	3P-3LP-3BP Accoppiate al motore con giunto elastico e base di sostegno
	3PF-3LPF-3BPF Ad asse libero (senza motore e base)
	MD Monoblocco pompa in ghisa

Le elettropompe sono impiegate per movimentare acqua fredda e calda (vedi cap. 4) e vengono usate per installazioni fisse. Sono costruite con materiali che garantiscono una lunga durata e una costanza delle prestazioni se utilizzate secondo le indicazioni riportate nel manuale Parte 1 e 2.

La particolare costruzione permette il disassemblaggio e la manutenzione del motore, la sostituzione della girante e della tenuta meccanica, senza dover rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni di aspirazione e mandata. Sono previste per medie e grandi portate rispettando le norme EN 733 DIN 24255 e altre corrispondenti europee.

3.2. USO PREVISTO

Le elettropompe sono utilizzabili per le seguenti applicazioni:
CIVILI: sollevamento acqua, impianti di pressurizzazione, condizionamento, raffreddamento.

AGRICOLE: irrigazioni a pioggia o a scorrimento.

INDUSTRIAL: movimentazione acqua, impianti lavaggio, travaso liquidi moderatamente aggressivi compatibili con l'acciaio AISI 304/316 per i modelli serie 3/3L.

Utilizzare l'elettropompa in conformità con le norme tecniche AEG. info@water-technics.ru (495) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. USO NON PREVISTO

Le elettropompe Serie 3 e MD non sono utilizzabili per movimentare acqua sporca, acqua con presenza di acidi e in genere liquidi corrosivi, acqua con temperature superiori a quanto riportato nel cap.4, acqua di mare, liquidi infiammabili e in genere pericolosi.

Le elettropompe non devono mai funzionare in assenza del liquido.

4. DATI TECNICI

4.1. DATI TECNICI POMPE SERIE 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP-3PF-3LPF
Temperatura max liquido pompato	°C	-10 +90 (-10 +110 (3MH,3MHS,3LM))	-10 +90 (-10 +110 (3S,3SHS,3LS))	-10 +90 (-10 +110 (3PH,3PHS,3LP))
Diametro aspirazione	mm	50-65-80		
Diametro mandata	mm	32-40-50-65		
Pressione massima di esercizio	MPa	1		

4.2. DATI TECNICI POMPE MD

	U.M.	MD
Temperatura max liquido pompato	°C	90
Diametro aspirazione	mm	50-65-80
Diametro mandata	mm	32-40-50-65
Pressione massima di esercizio	MPa	1

4.3. DATI TECNICI MOTORI SERIE 3, MD

TIPO	A ventilazione forzata T.E.F.C.
DATI ELETTRICI	Vedere targhetta elettropompa
PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI	MONOFASE: termica con riarmo automatico TRIFASE: a cura dell'installatore

4.4. INFORMAZIONI SUL RUMORE AEREO

Power kW	MOTORE		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Altezza d'asse	3S-3P Altezza d'asse	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
Power kW	MOTORE		4 poli 50 Hz			
	3_M Altezza d'asse	3S-3P Altezza d'asse	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤3	71-100	71-100	<70	<70		

* Livello di pressione sonora - Media dei rilievi ad 1 m di distanza dalla pompa. Tolleranza ±2,5 dB.

** I dati sono riferiti al motore AEG.

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE I DATI TECNICI PER APPORTARE MIGLIORIE E AGGIORNAMENTI.

5. PREPARAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE

ATTENZIONE PER SOLLEVARE O SPOSTARE L'ELETTROPOMPA USARE UNA CORDA ADATTA AL PESO SENZA INCLINARLA ECCESSIVAMENTE (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLAZIONE SERIE 3, MD

Per l'installazione delle pompe seguire quanto riportato nella PARTE 1 al capitolo 7.2 e i seguenti punti:

- utilizzare tubazioni del diametro appropriato tenendo presente che il diametro di aspirazione (lato frontale pompa) è diverso di quello di mandata (lato superiore pompa), (vedi cap.4).

5.1.1. PER ELETTROPOMPE 3P-3LP-3BP

I gruppi della serie 3P - 3LP - 3BP sono montati su base. Essendo i gruppi da installare di peso contenuto e prevedendo scarsi carichi attraverso le tubazioni, non è indispensabile un basamento di fondazione. Un basamento di fondazione rialzato renderebbe però più agevole l'inserimento di un recipiente di raccolta quando occorre eseguire lo svuotamento del corpo pompa e servirebbe come rialzo di sicurezza quando esiste il pericolo di allagamento del pavimento. Quando i gruppi sono piazzati direttamente sul pavimento, è sufficiente annegare nel cemento solo i bulloni di fondazione.

Sebbene la pompa e il motore siano stati allineati in fabbrica, il basamento potrebbe subire delle distorsioni quando le viti di bloccaggio vengono fissate durante l'installazione. Per l'allineamento verificare, con comparatore o calibro, che la distanza tra i semigiunti sia uguale lungo tutta la periferia. Controllare inoltre, con rigo o comparatore, l'allineamento (coassialità) della fascia esterna dei semigiunti. La protezione del giunto deve essere tolta per l'allineamento. Assicurarsi di averla rimessa prima del funzionamento. I controlli vanno eseguiti su quattro punti diametralmente opposti; gli errori devono essere corretti, allentando o togliendo le viti dove necessario, per spostare i piedi sulla base e aggiungere eventualmente dei lamierini calibrati (FIG. 4).

UN ALLINEAMENTO IMPRECISO PUÒ CAUSARE VIBRAZIONI, DANNEGGIAMENTO DEI CUSCINETTI E DEI GIUNTI E ROTTURA DELL'ESTREMITÀ DELL'ALBERO.

5.2. TUBAZIONI SERIE 3, MD

Per l'installazione delle tubazioni, seguire quanto riportato nella PARTE 1 al capitolo 7 e i seguenti punti:

- a) non montare la pompa su tubi disallineati;
- b) usare un supporto adeguato per la tubazione di aspirazione e di mandata, per evitare di compromettere l'allineamento dell'elettropompa;
- c) installare una valvola di non ritorno tra la pompa e la saracinesca in mandata nei seguenti casi:
 - quando la tubazione è lunga;
 - quando la prevalenza effettiva è alta;

- quando la pompa è automatica;
 - quando l'acqua viene pompata nel serbatoio;
 - quando due o più pompe funzionano in parallelo;
- d) sistema di aspirazione:
1. la tubazione di aspirazione dovrebbe essere inclinata verso l'alto (oltre 1/100) rispetto alla pompa per evitare la formazione di sacche d'aria. I giunti del tubo devono essere fissati in modo da evitare aspirazioni d'aria;
 2. la tubazione di aspirazione deve essere più corta e dritta possibile;
 3. installare il riduttore di aspirazione come indicato in FIG.2 per evitare la formazione di sacche d'aria.

5.3. RIEMPIIMENTO POMPE MD

ATTENZIONE OPERAZIONE DA EFFETTUARE CON LA BASETTA ELETTRICA DEL MOTORE PERFETTAMENTE CHIUSA.

- a) Svitare il tappo esagonale posto frontalmente in alto sul corpo pompa;
- b) con l'ausilio di un imbuto riempire d'acqua la pompa fino alla tracimazione;
- c) riavvitare il tappo esagonale fino a bloccarlo, per impedire infiltrazioni d'aria.

5.4. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE (FIG.3)

Il supporto della pompa della serie 3M-MD permette, per eventuali interventi di manutenzione, la rimozione del blocco motore senza dover staccare il corpo dalla tubazione.

Per lo smontaggio del motore dell'elettropompa 3S - 3LS - 3BS, è necessario procedere nel modo seguente:

- con l'ausilio di un cacciavite, togliere le due reti di protezione (44) facendo pressione verso il centro e sfilarle dalle sedi della lanterna (3) (fig. 3B);
- allentare le due viti (215) che bloccano il giunto (6) sull'estremità dell'albero motore; togliere le viti (206) che collegano la flangia del motore alla flangia della lanterna. Per le pompe accoppiate a motori in forma costruttiva IM 335 (B3/B5 cioè con flangia e piedi) (fig. C e D), togliere le viti di fissaggio ai sostegni.

A questo punto è possibile togliere il motore dalla propria sede con uno spostamento assiale. Il rimontaggio si esegue con il procedimento inverso.

Applicare frenafletti sulle viti (215) in modo da evitarne l'allentamento in funzionamento.

5.5. SMONTAGGIO ELETTROPOMPE 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

Lo smontaggio e l'ispezione di tutte le parti interne si esegue senza rimuovere il corpo pompa e le tubazioni. Dopo aver isolato l'elettropompa dall'impianto (chiudere le saracinesche, staccare tutte le connessioni, svuotare il corpo pompa), procedere allo smontaggio seguendo la sequenza sotto riportata:

- protezione giunto
- motore con eventuale sostegno
- sostegno supporto
- gruppo supporto completo di girante e disco portatenuta
- il rimontaggio si esegue con il procedimento inverso.

1. INTRODUCTION

This instruction manual is split into two booklets: PART 1, containing general information regarding our whole product range; and PART 2, containing information specific to the motor-driven pump you have purchased. The two publications are complementary to each other, so make sure you have both. Comply with the instructions contained in them to get the most out of your motor-driven pump and assure its proper operation. If you need further information, get in touch with your nearest authorized dealer. If information in the two parts contradict each other, take PART 2 containing the product's specific information as valid.

NO PART OF THESE ILLUSTRATIONS AND/OR TEXT MAY BE REPRODUCED FOR ANY REASON.

The following symbols have been used in the compilation of this instruction booklet:

WARNING

Risk of damaging the pump or system



Risk of causing injury or damaging property



Electrical hazard

2. CONTENTS

- | | |
|---|---------|
| 1. INTRODUCTION | page 4 |
| 2. CONTENTS | page 4 |
| 3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP | page 4 |
| 4. SPECIFICATIONS | page 4 |
| 5. PREPARING FOR USE | page 5 |
| 6. DIAGRAMS AND DRAWINGS | page 36 |

3. DESCRIPTION AND USE OF MOTOR-DRIVEN PUMP

3.1. DESCRIPTION

Description	MOTOR-DRIVEN SURFACE PUMPS
MODEL / Type	
3M-3LM-3BM	Close-coupled steel pump
3S-3LS-3BS	Close-coupled with standard flanged motors and rigid coupling
3P-3LP-3BP	Coupled to motor with flexible coupling and supporting base
3PF 3LPF-3BPF	Free-shaft (with no motor and base)
MD	Close-coupled cast iron pump

The motor-driven pumps are employed to handle cold and hot water (see chap. 4) and are used in permanent installations. They are built with materials assuring long life and consistent performance if used according to the instructions given in Part 1 and 2 of the manual.

Their special construction means they can be disassembled to service the motor and replace the impeller and mechanical seal without having to disconnect the pump casing from the suction and delivery lines. They are designed for medium and high delivery rates in conformity with EN 733 DIN 24255 standards and other corresponding European standards.

3.2. USE FOR WHICH PUMPS ARE DESIGNED

The motor-driven pumps can be used for the following applications:

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL: water lifting, pressure boosting systems, air-conditioning, cooling.
FARMING: sprinkler or flood irrigation.
INDUSTRIAL: water handling, washing plants, transfer of moderately aggressive liquids compatible with AISI 304/316 steel for 3/3L-series models.

Use the motor-driven pumps in accordance with the instructions in the manual.

3.3. USE FOR WHICH PUMPS ARE NOT DESIGNED

Series-3 and MD motor-driven pumps cannot be used to handle dirty water, water containing acids and corrosive liquids in general, water with temperatures higher than those mentioned in chap. 4, saltwater, flammable liquids and hazardous liquids in general.

The motor-driven pumps must never be made to work without liquid.

4. SPECIFICATIONS

4.1. SERIES-3 PUMP SPECIFICATIONS

	U/M	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP-3PF-3LPF
Max. temperature of liquid pumped	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Suction diameter	mm	50-65-80		
Delivery diameter	mm	32-40-50-65		
Maximum working pressure	MPa	1		

4.2. MD PUMP SPECIFICATIONS

	U/M	MD
Max. temperature of liquid pumped	°C	90
Suction diameter	mm	50-65-80
Delivery diameter	mm	32-40-50-65
Maximum working pressure	MPa	1

4.3. SERIES-3, MD MOTOR SPECIFICATIONS

TYPE	TEFC
RATINGS	See motor-driven pump rating plate
OVERLOAD PROTECTION	SINGLE PHASE: thermal cutout w/ automatic reset THREE PHASE: by installer

4.4. INFORMATION ON AIRBORNE NOISE

Power kW	MOTOR		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Shaft height	3S-3P Shaft height	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
MOTOR		4 poles 50Hz				
Power kW	3_M Shaft height	3S-3P Shaft height	3_M LpA dB(A)*		3S-3P** LpA dB(A)*	
≤3	71-100	71-100	<70		<70	

* Sound pressure level - Mean value of measurements taken 1 m from the pump. Tolerance ± 2.5 dB.

** Sound pressure level - Mean value of measurements taken 1 m from the pump. Tolerance ± 2.5 dB.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND TECHNICAL DATA FOR THE PURPOSE OF PRODUCT IMPROVEMENTS AND UPDATING.

5. PREPARING FOR USE

WARNING TO LIFT OR MOVE THE MOTOR-DRIVEN PUMP, USE A ROPE STRONG ENOUGH TO TAKE ITS WEIGHT, TAKING CARE NOT TO TILT THE PUMP TOO MUCH (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SERIES 3, MD

To install the pumps, proceed as directed in PART 1, chapter 7.2 and in the following points:

- use pipes of a suitable diameter, bearing in mind that suction diameter (front side of pump) is different to delivery diameter (top side of pump), (see chap. 4).

5.1.1. FOR MOTOR-DRIVEN PUMPS 3P-3LP-3BP

Units from series 3P - 3LP - 3BP are mounted on a base. Since the units to be installed are not particularly heavy, and loads through the pipes are not expected to be heavy, a base plate is not essential. However, a raised base plate would make it easier to insert a container underneath to catch liquid when the pump casing needs draining, and would double as a safety platform when the floor is in danger of being flooded. When units are placed directly on the floor, all you need to do is set just the anchor bolts in the concrete.

Although the pump and motor have been aligned at the factory, the base plate may be distorted when the locking screws are fastened during installation. To assure correct alignment, use a comparator or callipers to make sure the distance between the two halves of the coupling is the same all the way round. Using a rule or comparator, also check alignment (concentricity) of the connector strip where the two halves of the coupling meet. The coupling's cover must be removed for alignment. Make sure you have refitted it before starting the pump. Checks must be made at four diametrically opposed points. Errors must be corrected by loosening or removing the screws if necessary to move the feet on the base and possibly add calibrated metal strips (FIG. 4).

IF ALIGNMENT IS NOT ACCURATE, YOU MAY ENCOUNTER VIBRATIONS, DAMAGE TO BEARINGS AND COUPLINGS AND THE END OF THE SHAFT MAY BREAK.

5.2. PIPEWORK SERIES 3, MD

To install pipes, proceed as directed in PART 1, chapter 7 and in the following points:

- a) do not fit the pump on misaligned pipes;
- b) use a suitable support for the suction and delivery line so as not to compromise the motor-driven pump's alignment;
- c) install a nonreturn valve between the pump and delivery gate valve in the following cases:
 - when piping is long;
 - when actual head is high;
 - when the pump is automatic;

- when water is pumped into the tank;
- when two or more pumps are working in parallel;

d) suction system:

1. the suction line should slope upwards (over 1/100) with respect to the pump to stop air pockets forming. Pipe couplings must be fastened so that air is not sucked in;
2. the suction line must be as short and straight as possible;
3. install the suction reducer as illustrated in FIG. 2 to stop air pockets forming.

5.3. FILLING MD PUMPS

WARNING OPERATION TO BE PERFORMED WITH THE MOTOR'S TERMINAL STRIP FULLY CLOSED.

- a) Unscrew the hexagonal cap located on the front of the pump casing at the top;
- b) with the aid of a funnel, fill the pump with water to overflowing;
- c) screw the hexagonal cap back on until it is locked tight to prevent air getting in.

5.4. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS (FIG.3)

The support of the 3M-MD-series pump is designed to allow maintenance work when needed, so that the motor assembly can be removed without disconnecting the casing from the pipes.

To remove the 3S - 3LS - 3BS motor-driven pump's motor, proceed as follows:

- with the aid of a screwdriver, remove the two mesh guards (44) by pressing towards the middle and pull them out of the slots in the sleeve (3) (fig. 3B);
- loosen the two screws (215) securing the coupling (6) on the end of the motor shaft - remove the screws (206) connecting the motor flange to the sleeve flange. For pumps coupled to motors according to construction method IM 335 (B3/B5 i.e. with flange and feet) (fig. C and D), remove the screws for fastening to the supports.

At this point, you can remove the motor from its housing, moving it axially. Parts are refitted following the procedure in reverse order.

Apply threadlocker to grub screws (215) to prevent loosening during operation.

5.5. DISASSEMBLING MOTOR-DRIVEN PUMPS 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

All inside parts can be disassembled and inspected without removing the pump casing and pipes. Once you have isolated the motor-driven pump from the system (close the gate valves, disconnect all connections, drain the pump casing), disassemble in the order given below:

- coupling cover
- motor, and mount where applicable
- mount support
- mounting unit complete with impeller and seal holder disc
- parts are refitted following the procedure in reverse order.

1. INTRODUCTION

Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1ère PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits et la 2ème PARTIE qui contient des informations spécifiques sur l'électropompe en question. Les deux fascicules sont complémentaires et il convient de vérifier s'ils ont bien été fournis.

Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct de l'électropompe. Prière de contacter le revendeur agréé le plus proche pour avoir éventuellement de plus amples informations.

S'il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux parties, se conformer à celles reportées dans la 2ème PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DES ILLUSTRATIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:

ATTENTION Risque d'abîmer la pompe ou l'installation



Risque d'accident ou d'endommager les biens



Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE

- | | |
|--|---------|
| 1. INTRODUCTION | page 6 |
| 2. SOMMAIRE | page 6 |
| 3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L'ÉLECTROPOMPE | page 6 |
| 4. DONNÉES TECHNIQUES | page 6 |
| 5. PRÉPARATION EN VUE DE L'UTILISATION | page 7 |
| 6. SCHÉMAS ET DESSINS | page 36 |

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L'ÉLECTROPOMPE

3.1. DESCRIPTION

Nom	ÉLECTROPOMPE DE SURFACE	
MODÈLE / Type	3M-3LM-3BM	Monobloc pompe en acier
	3S-3LS-3BS	Monobloc avec moteurs standard bridés et joint rigide
3P-3LP-3BP	Accouplée au moteur avec joint élastique et socle de support	
3PF 3LPF-3BPF	À axe libre (sans moteur ni socle)	
MD	Monobloc pompe en fonte	

Ces électropompes servent à acheminer l'eau froide et chaude (voir chap. 4) et sont utilisées pour les installations fixes. Elles sont fabriquées avec des matériaux qui en garantissent la longévité et des performances constantes, à condition de les utiliser selon les indications reportées dans le manuel Parties 1 et 2.

La fabrication spéciale permet de démonter le moteur pour l'entretien, de remplacer la roue et la garniture mécanique sans devoir enlever le corps de la pompe des tuyaux d'aspiration et de refoulement. Elles sont prévues pour des débits moyens et élevés en respectant les normes EN 733 DIN 24255 et autres normes européennes correspondantes.

3.2. USAGE PRÉVU

Les électropompes peuvent être utilisées pour les applications suivantes: CIVILES: soulèvement de l'eau, installations de pressurisation, de climatisation et de refroidissement.

AGRICOLLES: irrigation par aspersion ou par ruissellement.

INDUSTRIELLES: déplacement de l'eau, systèmes de lavage, transvasement de liquides modérément agressifs et compatibles avec l'acier AISI 304/316 pour les modèles de la série 3/3L

Utiliser l'électropompe conformément aux instructions du fabricant du moteur AEG.

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. USAGE NON PRÉVU

Les électropompes Séries 3 et MD ne doivent pas être utilisées pour acheminer de l'eau sale, de l'eau contenant des acides et en général des liquides corrosifs, de l'eau ayant une température supérieure à celles reportées au chap. 4, de l'eau de mer, des liquides inflammables ou dangereux.

Les électropompes ne doivent jamais fonctionner à sec.

4. DONNÉES TECHNIQUES

4.1. DONNÉES TECHNIQUES POMPES SÉRIE 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Température max. du liquide pompé	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Diamètre aspiration	mm	50-65-80		
Diamètre refoulement	mm	32-40-50-65		
Pression maximale de service	MPa	1		

4.2. DONNÉES TECHNIQUES POMPES MD

	U.M.	MD
Température max. du liquide pompé	°C	90
Diamètre aspiration	mm	50-65-80
Diamètre refoulement	mm	32-40-50-65
Pression maximale de service	MPa	1

4.3. DONNÉES TECHNIQUES MOTEURS SÉRIE 3, MD

TYPE	À ventilation forcée T.E.F.C.
DONNÉES ÉLECTRIQUES	Voir plaque sur l'électropompe
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES	MONOPHASÉE: thermique avec réarmement automatique TRIPHASÉE: à la charge de l'installateur

4.4. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AÉRIEN

Puissance kW	MOTEUR 50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Hauteur axe	3S-3P Hauteur axe	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70
1.5	90	90	<70	72
2.2	90	90	<70	72
3	100	100	71	76
4	100	112	71	76
5.5	112	132	75	77
7.5	112	132	75	77
9.2	132	132	80	77
11	132	160	80	79
13	132	-	80 (MD)	-
15	132	160	80	79
15	160	160	83-82	79
18.5	160	160	83-82	79
22	160	180	83-82	80

Power kW	MOTEUR 4 pôles 50 Hz		3_M-MD	
	3_M Hauteur axe	3S-3P Hauteur axe	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*
≤3	71-100	71-100	<70	<70

* Niveau de pression sonore - Moyenne des relevés à un mètre de la pompe. Tolérance ± 2.5 dB.

** Niveau de pression sonore - Moyenne des relevés à un mètre de la pompe. Tolérance ± 2.5 dB.

LE FABRICANT SE RÉSERVE DE MODIFIER LES DONNÉES TECHNIQUES POUR AMÉLIORER SES PRODUITS OU LES METTRE À JOUR.

5. PRÉPARATION EN VUE DE L'UTILISATION

ATTENTION POUR SOULEVER OU DÉPLACER L'ÉLECTROPOMPE, UTILISER UNE CORDE ADAPTÉE AU POIDS SANS TROP L'INCLINER (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SÉRIE 3, MD

Suivre les indications reportées dans la 1ère PARTIE au chapitre 7.2 et aux points suivants pour installer les pompes:

- Utiliser des tuyaux ayant un diamètre approprié en tenant compte que le diamètre d'aspiration (côté frontal de la pompe) est différent de celui de refoulement (côté supérieur de la pompe), (voir chap.4).

5.1.1. POUR LES ÉLECTROPOMPES 3P-3LP-3BP

Les groupes de la série 3P - 3LP - 3BP sont montés sur un socle. Il n'est pas indispensable de prévoir une plaque de fondation car le poids des groupes à installer est contenu et les charges sur les tuyaux sont faibles. Une plaque de fondation surélevée faciliterait toutefois le montage d'un récipient pour recueillir le liquide quand il faut vider le corps de la pompe et servirait de support de sécurité lorsque le plancher risque d'être inondé. Il suffit de ne noyer que les boulons de fondation dans le ciment quand les groupes sont placés directement par terre.

Bien que la pompe et le moteur aient été alignés en usine, le socle pourrait se déformer quand les vis de blocage sont fixées durant l'installation. En ce qui concerne l'alignement, vérifier si la distance entre les demi joints est la même partout avec un comparateur ou un calibre. Contrôler par ailleurs l'alignement (coaxial) de la bande externe des demi joints avec une règle ou un comparateur. Enlever la protection du joint pour l'alignement. Vérifier si elle a bien été remise avant de faire démarrer la pompe. Les contrôles doivent être effectués sur quatre points diamétralement opposés; corriger les erreurs en desserrant ou en enlevant éventuellement les vis pour déplacer les pieds sur le socle et ajouter des cales calibrées si nécessaire (FIG. 4).

UN MAUVAIS ALIGNEMENT PEUT PROVOQUER DES VIBRATIONS, ABÎMER LES ROULEMENTS OU LES JOINTS ET ENTRAÎNER LA RUPTURE DE L'EXTRÉMITÉ DE L'ARBRE.

5.2. TUYAUX SÉRIE 3, MD

Suivre les indications reportées dans la 1ère PARTIE au chapitre 7 et aux points suivants pour installer les tuyaux:

- a) ne pas monter la pompe sur des tuyaux désalignés;
- b) utiliser un support approprié pour le tuyau d'aspiration et de refoulement afin de ne pas compromettre l'alignement de l'électropompe;
- c) monter un clapet anti-retour entre la pompe et la vanne de refoulement dans les cas suivants:
 - quand le tuyau est long;
 - quand la hauteur manométrique effective est élevée;
 - quand la pompe est automatique;

- quand l'eau est pompée dans le réservoir;
- quand deux ou plusieurs pompes fonctionnent en parallèle;

d) système d'aspiration:

1. le tuyau d'aspiration devrait être incliné vers le haut (plus de 1/100) par rapport à la pompe pour éviter la formation de poches d'air. Les joints du tuyau doivent être fixés afin d'éviter l'aspiration d'air;
2. le tuyau d'aspiration doit être le plus court et droit possible;
3. monter le réducteur d'aspiration comme indiqué sur la FIG.2 pour éviter la formation de poches d'air.

5.3. REMPLISSAGE DES POMPES MD

ATTENTION OPÉRATION À EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ÉLECTRIQUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMÉE.

- a) Dévisser le bouchon hexagonal qui se trouve à l'avant en haut sur le corps de la pompe;
- b) Remplir la pompe d'eau jusqu'à ce qu'elle déborde avec un entonnoir;
- c) revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter toute infiltration d'air.

5.4. DÉMONTAGE DES ÉLECTROPOMPES (FIG.3)

Le support de la pompe de la série 3M-MD permet d'enlever le bloc du moteur sans devoir détacher le corps du tuyau pour les opérations d'entretien éventuelles.

Procéder comme suit pour démonter le moteur de l'électropompe 3S - 3LS - 3BS:

- à l'aide d'un tournevis, enlever les deux grillages de protection (44) en faisant pression vers le centre et les enlever de la lanterne (3) (fig. 3B);
- desserrer les deux vis (215) qui bloquent le joint (6) à l'extrémité de l'arbre moteur; enlever les vis (206) qui relient la bride du moteur à la bride de la lanterne. Pour les pompes accouplées à l'origine à des moteurs IM 335 (B3/B5, c'est-à-dire avec une bride et des pieds) (fig. C et D), enlever les vis qui les fixent aux supports.

On peut alors enlever le moteur de son logement avec un déplaçement axial. Procéder de la même façon mais en sens inverse pour remonter le tout.

Appliquer un frein à filetage sur le vis (215) de façon à en éviter le desserrage durant le fonctionnement.

5.5. DÉMONTAGE DES ÉLECTROPOMPES 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

Toutes les parties internes peuvent être démontées et contrôlées sans enlever le corps de la pompe ni les tuyaux. Après avoir isolé l'électropompe de l'installation (fermer les vannes, débrancher tous les fils et vider le corps de la pompe), démonter l'une après l'autre les pièces ci-dessous:

- protection du joint
- moteur et socle éventuel
- support du socle
- groupe support avec roue et disque porte garniture
- Procéder de la même façon mais en sens inverse pour remonter le tout.

1. EINLEITUNG

Das vorliegende Handbuch besteht aus zwei Broschüren: dem TEIL 1, der die allgemeinen Informationen zu unserer Produktion enthält, und dem TEIL 2, der die spezifischen Informationen zu der von Ihnen erworbenen Elektropumpe enthält. Die beiden Veröffentlichungen ergänzen sich gegenseitig; stellen Sie daher sicher, dass Sie im Besitz beider sind.

Beachten Sie die in ihnen enthaltenen Anweisungen, um die Erzielung der optimalen Leistungen sowie den ordnungsgemäßen Betrieb der Elektropumpe sicherzustellen. Wenden Sie sich für eventuelle Informationen an den nächsten Vertragshändler. Falls die beiden Teile voneinander abweichende Informationen aufweisen sollten, so gelten die spezifischen Angaben zum Produkt in TEIL 2.

JEDER WIEDERGABE, AUCH AUSZUGSWEISE, DER ABDILDUNGEN UND/ODER DES TEXTES IST UNTERSAGT.

Bei der Erstellung des Anweisungshandbuches wurden die folgenden Symbole verwendet:

ACHTUNG

Gefahr der Beschädigung der Pumpe oder der Anlage



Gefahr der Verletzung oder der Sachbeschädigung



Gefahr durch elektrischen Strom

2. INHALT

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. EINLEITUNG | Seite 8 |
| 2. INHALT | Seite 8 |
| 3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE | Seite 8 |
| 4. TECHNISCHE DATEN | Seite 8 |
| 5. VORBEREITUNG FÜR DIE BENUTZUNG | Seite 9 |
| 6. PLÄNE UND ZEICHNUNGEN | Seite 36 |

3. BESCHREIBUNG DER ELEKTROPUMPE

3.1. BESCHREIBUNG

Bezeichnung

OBERFLÄCHEN-ELEKTROPUMPE

MODELL / Typ

3M-3LM-3BM Monoblockpumpe aus Stahl
3S-3LS-3BS Monoblockpumpe mit angeflanschten Standardmotoren und starrer Kupplung
3P-3LP-3BP mit elastischer Kupplung an Motor gekoppelt und Halterung
3PF 3LPF-3BPF mit freier Achse (ohne Motor und Basis)
MD Monoblockpumpe aus Grauguss

Die Elektropumpen werden für die Bewegung von kaltem und warmem Wasser (siehe Kap. 4) und in ortsfesten Anwendungen eingesetzt. Sie werden aus Materialien gefertigt, die eine lange Haltbarkeit sowie konstante Leistungen gewährleisten, wenn sie unter Beachtung der Anweisungen eingesetzt werden, die in Teil 1 und 2 angegeben werden.

Die besondere Bauweise gestattet das Zerlegen und die Wartung des Motors, das Austauschen des Läufers und der mechanischen Dichtung, ohne dass der Pumpenkörper von den Ansaug- und Auslassleitungen abgebaut werden muss. Sie sind gemäß den Normen EN 733 DIN 24255 sowie den entsprechenden europäischen Bestimmungen für mittlere und große Durchsatzmengen vorgesehen.

3.2. VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Elektropumpen werden für die folgenden Anwendungen eingesetzt: **BAUWESEN:** Heben von Wasser, Druckverdichtungsanlagen, Klimatisierung, Kühlung, **LANDWIRTSCHAFT:** Beregung oder Bewässerung, **INDUSTRIE:** Bewegung von Wasser, Waschanlagen, Umfüllen von Flüssigkeiten geringfügig ätzend und mit Stahl AISI 304/316 kompatibel.

Setzen Sie die Elektropumpe unter Beachtung ihrer technischen Eigenschaften ein.

3.3. NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Elektropumpen der Serien 3 und MD sind nicht einsetzbar für die Bewegung von Schmutzwasser, Wasser, das Säuren oder ätzende Flüssigkeiten im Allgemeinen enthält, Wasser mit Temperaturen, die die in Kap. 4 angegebenen übersteigen, Salzwasser, entflammare sowie gefährliche Flüssigkeiten im Allgemeinen.

Die Elektropumpen dürfen nie trocken laufen.

4. TECHNISCHE DATEN

4.1. TECHNISCHE DATEN PUMPEN SERIE 3

	ME	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Durchmesser Ansaugung	mm	50-65-80		
Durchmesser Auslass	mm	32-40-50-65		
Max. Betriebsdruck	MPa	1		

4.2. TECHNISCHE DATEN PUMPEN MD

	ME	MD
Max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit	°C	90
Durchmesser Ansaugung	mm	50-65-80
Durchmesser Auslass	mm	32-40-50-65
Max. Betriebsdruck	MPa	1

4.3. TECHNISCHE DATEN MOTOREN SERIE 3, MD

TYP	mit Zwangsbelüftung T.E.F.C.
ELEKTRISCHE DATEN	Siehe Typenschild der Elektropumpe
SCHUTZ GEGEN ÜBERLASTUNG	EINPHASIG: Thermoschutzschalter mit automatischer Rückstellung DREHSTROM: zulasten des Installateurs

4.4. INFORMATIONEN ZUM LUFTGERÄUSCH

		MOTOR		50 Hz		60 Hz	
		3_M- LpA dB(A)*	3S-3P LpA dB(A)*	3_M- LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*	3_M- LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*
Power kW							
1.1	90	80	<70	<70	72	<70	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70	70
3	100	100	71	<70	76	74	74
4	100	112	71	73	76	78	78
5.5	112	132	75	77	80	82	82
7.5	112	132	75	77	80	82	82
9.2	132	132	80	77	85	82	82
11	132	160	80	79	85	84	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85	85

		MOTOR		4 polung 50 Hz	
		3_M LpA dB(A)*	3S-3P LpA dB(A)*	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*
Power kW					
≤ 3	71-100	71-100		<70	<70

* Schalldruckpegel – Mittelwert, gemessen in einer Entfernung von einem Meter von der Pumpe. Toleranz ± 2,5 dB.

© 1995-2022 EBARA Pumps & Technologies

Internet-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN DATEN ZU ÄNDERN, UM VERBESSERUNGEN ODER ANPASSUNGEN VORZUNEHMEN.

5. VORBEREITUNG FÜR DIE BENUTZUNG

ACHTUNG BENUTZEN SIE ZUM HEBEN UND BEWEGEN PER ELEKTROPUMPE EIN DEM GEWICHT ANGEMESSENES SEIL, OHNE SIE ZU STARK ZU NEIGEN (MAX. 20°) (ABB. 1);

5.1. INSTALLATION SERIEN 3, MD

Beachten Sie bei der Installation der Pumpen die Angaben in Kapitel 7.2 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie Leitungen von geeignetem Durchmesser und berücksichtigen Sie, dass der Durchmesser der Ansaugung (Vorderseite der Pumpe) vom dem des Auslasses verschieden ist (Oberseite der Pumpe), (siehe Kap. 4).

5.1.1. FÜR ELEKTROPUMPEN 3P-3LP-3BP

Die Aggregate der Serien 3P - 3LP - 3BP werden auf Halterungen montiert. Da die zu installierenden Aggregate ein begrenztes Gewicht aufweisen und geringe Lasten durch die Leistungen vorsehen, ist ein Fundament für die Halterung nicht unbedingt erforderlich. Ein aufgesetztes Fundament vereinfacht jedoch das Einsetzen eines Auffangbehälters, wenn der Pumpenkörper entleert werden muss, und dient als Sicherheitserhöhung, wenn eine Gefahr der Überschwemmung des Bodens besteht. Wenn die Aggregate direkt auf dem Boden montiert werden, ist es ausreichend, die Fundamentschrauben in den Zement einzulassen.

Obschon die Pumpe und der Motor im Werk ausgerichtet werden, können sich während der Befestigung der Schrauben bei der Installation Verschiebungen ergeben. Überprüfen Sie die Ausrichtung mit einem Kalibrator oder einer Fühllehre; der Abstand muss an allen Punkten des Umfangs gleich sein. Überprüfen Sie außerdem die Ausrichtung (Koaxialität) der äußeren Manschette der Kupplungshälften mit einem Lineal oder einer Fühllehre. Die Schutzvorrichtung der Kupplung muss bei der Ausrichtung immer entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Inbetriebnahme wieder angebracht wird. Die Kontrollen werden an 4 diametral entgegengesetzten Punkten vorgenommen; die Fehler müssen korrigiert werden, indem die Schrauben wo erforderlich gelöst werden, um die Füße der Halterung zu verschieben und eventuell kalibriert Blechen zwischenzulegen (ABB. 4).

EINE UNGENAUE AUSRICHTUNG KANN ZU VIBRATIONEN, BESCHÄDIGUNGEN DER LAGER UND DER KUPPLUNGEN SOWIE ZUM BRUCH DER WELLE FÜHREN.

5.2. LEITUNGEN SERIEN 3, MD

Beachten Sie bei der Installation der Leitungen die Angaben in Kapitel 7 von TEIL 1 sowie die folgenden Punkte:

- a) Montieren Sie die Pumpe nicht an schlecht ausgerichteten Leitungen;
- b) stützen Sie die Ansaug- und die Auslassleitung in geeigneter Weise ab, um eine Beeinträchtigung der Ausrichtung der Elektropumpe zu vermeiden;
- c) installieren Sie in den folgenden Fällen ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und Auslassschieber:

- wenn die Leitung lang ist;
 - wenn die effektive Förderhöhe groß ist;
 - wenn die Pumpe automatisch ist;
 - wenn das Wasser in den Tank gepumpt wird;
 - wenn zwei oder mehr Pumpen parallel betrieben werden;
- d) Ansaugsystem:

1. Die Ansaugleitung muss bezogen auf die Pumpe nach oben geneigt sein (mehr als 1/100), um die Bildung von Luftereinschlüssen zu vermeiden; die Kupplungen des Rohrs müssen so angeschlossen werden, dass keine Luft angesaugt wird;
2. die Ansaugleitung muss so kurz und gerade wie möglich sein;
3. installieren Sie ein Reduzierstück in der Ansaugung, wie auf ABB. 2 gezeigt, um die Bildung von Luftereinschlüssen zu vermeiden.

5.3. ANFÜLLEN DER PUMPEN MD

ACHTUNG DIESE ARBEITEN MÜSSEN MIT PERFEKT VERSCHLOSSENER ELEKTRIK DER PUMPE VORGENOMMEN WERDEN.

- a) Schrauben Sie den Sechskantstopfen ab, der sich vorne am Pumpenkörper befindet;
- b) füllen Sie die Pumpen mithilfe eines Trichters bis zum Überlaufen mit Wasser;
- c) ziehen Sie den Sechskantstopfen wieder fest zu, um ein Eindringen von Luft zu vermeiden.

5.4. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN (ABB. 3)

Die Halterung der Pumpe der Serien 3M-MD gestattet die Entfernung des Motorblocks für eventuelle Wartungsarbeiten, ohne dass der Körper von den Leitungen getrennt werden muss.

Gehen Sie beim Abbau des Motors der Elektropumpe 3S - 3LS - 3BS wie folgt vor:

- Entfernen Sie die beiden Schutzgitter (44) mit einem Schraubenzieher, indem Sie Druck auf das Zentrum ausüben, und ziehen Sie sie aus den Sitzen der Laterne (3) (Abb. 3B);
- lösen Sie die beiden Schrauben (215), mit denen die Kupplung (6) am Ende der Motorwelle befestigt ist; entfernen Sie die Schrauben (206), mit denen der Flansch des Motors am Flansch der Laterne befestigt ist. Entfernen Sie bei den Pumpen, die mit den Motoren mit Bauform IM 335 (B3/B5 das heißt mit Flansch und Füßen) (Abb. C und D), die Befestigungsschrauben an den Halterungen.

An diesem Punkt ist es möglich, den Motor durch axiale Verschiebung aus seinem Sitz zu nehmen. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Auf die Schrauben (215) die Gewindbremsen aufsetzen, so daß die Lockerung während der Bewegung vermieden wird.

5.5. AUSBAU DER ELEKTROPUMPEN 3P-3LP 3BP (ABB. 4)

Der Ausbau und die Inspektion aller internen Bauteile können ohne Entfernung des Pumpenkörpers und der Leitungen vorgenommen werden. Gehen Sie nach dem Isolieren der Pumpe von der Anlage (Schließen der Schieber, Abklemmen aller Anschlüsse, Entleeren des Pumpenkörpers) beim Ausbauen wie folgt vor:

- Kupplungsschutz
- Motor mit eventueller Halterung
- Halterung
- Baugruppe Halterung mit Läuferscheibe und Dichtungsscheibe
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de instrucciones está compuesto por dos partes: La PARTE 1 ilustra en modo general nuestra línea de productos y la PARTE 2 contiene informaciones específicas relativas a la electrobomba que usted ha adquirido. Estas dos publicaciones son complementarias y, por lo tanto, se debe asegurar de poseer las dos partes.
Es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el manual para lograr el máximo rendimiento y el funcionamiento correcto de la electrobomba. Si desea otras informaciones, póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano usted. Si encuentra informaciones discordantes en ambas partes, atégase a las especificaciones del producto en la PARTE 2.

SE PROHÍBE TOTALMENTE LA REPRODUCCIÓN, INCLUSO PARCIAL, DE LAS ILUSTRACIONES Y/O DEL TEXTO.

En este manual de instrucciones se ha utilizado la siguiente simbología:

CUIDADO

Riesgo de producir daños a la bomba o a la instalación



Riesgo de producir daños a las personas o a las cosas



Riesgos de naturaleza eléctrica

2. ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ÍNDICE
3. DESCRIPCIÓN Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA
4. DATOS TÉCNICOS
5. PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN
6. ESQUEMAS Y PLANOS
- pág. 10
- pág. 10
- pág. 10
- pág. 10
- pág. 11
- pág. 36

3. DESCRIPCIÓN Y EMPLEOS DE LA ELECTROBOMBA

3.1. DESCRIPCIÓN

Denominación	ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE	
MODELO / Tipo	3M-3LM-3BM	Monobloque de la bomba en acero
	3S-3LS-3BS	Monobloque con motores estándares embreadados y acoplamiento rígido
	3P-3LP-3BP	Acopladas al motor con acoplamiento elástico y base de sostén
	3PF 3LPF-3BPF	Con eje libre (sin motor y base)
	MD	Monobloque de la bomba en arrabio

Las electrobombas se emplean para mover agua fría y caliente (ver cap. 4) y se utilizan en instalaciones fijas. Están realizadas con materiales que garantizan una larga duración y una constancia de las prestaciones si se utilizan según las indicaciones del manual en la Parte 1 y 2.
La construcción especial permite el desarme y la manutención del motor, la sustitución del rodete y de la junta mecánica sin tener que separar el cuerpo de la bomba de las tuberías de aspiración e impulsión. Se debe utilizar para caudales medianos y grandes, respetando las normas EN 733 DIN 24255 y otras normas europeas correspondientes.

3.2. EMPLEO PREVISTO

Las electrobombas se utilizan para las siguientes aplicaciones:
CIVILES: Levantamiento de agua, instalaciones de presurización, acondicionamiento, enfriamiento.
AGRICOLAS: Riego por aspersión o por desplazamiento.
INDUSTRIALES: Movimiento de agua, instancias de lavado, trasiego de líquidos moderadamente agresivos compatibles con el acero AISI 304/316 para los modelos de la serie 3/3L.
Las electrobombas de la serie 3/3L son compatibles con el

3.3. EMPLEO NO PREVISTO

Las electrobombas Serie 3 y MD no se puede utilizar para mover agua sucia, agua con presencia de ácidos y, por lo general, líquidos corrosivos, agua con temperaturas superiores a lo indicado en el cap. 4, agua de mar, líquidos inflamables y peligrosos en general.
Las electrobombas no deben funcionar nunca en ausencia de líquido.

4. DATOS TÉCNICOS

4.1. DATOS TÉCNICOS DE LAS BOMBAS SERIE 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP-3PF-3LPF
Temperatura máx del líquido bombeado	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Diámetro de la sección de aspiración	mm	50-65-80		
Diámetro de la sección de impulsión	mm	32-40-50-65		
Presión máxima de ejercicio	MPa	1		

4.2. DATOS TÉCNICOS DE LAS BOMBAS MD

	U.M.	MD
Temperatura máx del líquido bombeado	°C	90
Diámetro de la sección de aspiración	mm	50-65-80
Diámetro de la sección de impulsión	mm	32-40-50-65
Presión máxima de ejercicio	MPa	1

4.3. DATOS TÉCNICOS DE LOS MOTORES SERIE 3, MD

TIPO	Con ventilación forzada T.E.F.C.
DATOS ELÉCTRICOS	Véase la placa de la electrobomba
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS	MONOFÁSICA: Térmica con rearme automático TRIFÁSICA: Responsabilidad del instalador

4.4. INFORMACIONES SOBRE EL RUIDO AÉREO

		MOTOR		50 Hz		60 Hz	
		3_M-MD	3S-3P	3_M-MD	3S-3P**	3_M-MD	3S-3P**
Power kW	Altura de eje	LpA	LpA	LpA	LpA	LpA	LpA
		[dB] (A)*	[dB] (A)*	[dB] (A)*	[dB] (A)*	[dB] (A)*	[dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70	70
3	100	100	71	<70	76	74	74
4	100	112	71	73	76	78	78
5.5	112	132	75	77	80	82	82
7.5	112	132	75	77	80	82	82
9.2	132	132	80	77	85	82	82
11	132	160	80	79	85	84	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85	85
		MOTOR		4 polos 50 Hz			
Power kW	3_M	3S-3P		3_M	3S-3P**		
	Altura de eje	Altura de eje		LpA dB(A)*	LpA dB(A)*		
	75-100	75-100		50	<70		

* Nivel de presión sonora – Media de los trazados a 1 m de distancia de la bomba. Tolerancia ± 2.5 dB.

** Nivel de presión sonora de las bombas equipadas con motor AEG.

EL CONSTRUCTOR SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS DATOS TÉCNICOS EN ARAS DE MEJORÍAS Y ACTUALIZACIONES.

5. PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

CUIDADO PARA LEVANTAR O DESPLAZAR LA ELECTROBOMBA SE DEBE UTILIZAR UNA CUERDA ADECUADA AL PESO SIN INCLINARLA EXCESIVAMENTE (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALACIÓN SERIE 3, MD

Para la instalación de las bombas se debe seguir lo indicado en la PARTE 1 en el capítulo 7.2 y los siguientes puntos:

- Utilizar tuberías del diámetro apropiado, teniendo en cuenta que el diámetro de aspiración (lado delantero de la bomba) es diferente de el de impulsión (lado superior de la bomba), (ver cap.4).

5.1.1. PARA LAS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP

Los grupos de la serie 3P - 3LP - 3BP están montados sobre una base. Debido a que los grupos a instalar tienen poco peso y previendo escasas cargas a través de las tuberías, no es indispensable una base de cimentación. No obstante, una base de cimentación mejoraría la inserción de un recipiente de recolección cuando es necesario realizar el vaciado del cuerpo de la bomba, y podría servir como realzo de seguridad cuando existe el peligro de inundación del suelo. Cuando los grupos se colocan directamente en el suelo es suficiente introducir en el cemento sólo los términos de cimentación.

Aunque la bomba y el motor hayan sido alineados en la fábrica, la base pudiera experimentar distorsiones cuando los tornillos de bloqueo se fijan durante la instalación. Para la alineación se debe verificar, con comparador o un calibre, que la distancia entre los semiacoplamientos sea igual a lo largo de toda la periferia. Además, controlar con una regla o un comparador, la alineación (coaxialidad) del segmento externo de los semiacoplamientos. La protección del acoplamiento se debe quitar para la alineación. Asegurarse de ponerla de nuevo antes del funcionamiento. Los controles se deben realizar en cuatro puntos completamente opuestos; los errores se deben corregir, aflojando o quitando los tornillos donde sea necesario, para desplazar los pies en la base y añadir eventualmente espesores calibrados (FIG 4).

UNA ALINEACIÓN IMPRECISA PUEDE PROVOCAR VIBRACIONES, DAÑOS DE LOS COJINETES Y DE LOS ACOPLAMIENTOS Y ROTURA DE LOS EXTREMOS DEL EJE.

5.2. TUBERÍAS DE LA SERIE 3, MD

Para la instalación de las tuberías, seguir lo indicado en la PARTE 1 en el capítulo 7 y los siguientes puntos:

- a) No montar la bomba en tubos desalineados;
- b) Usar un soporte adecuado para tuberías de aspiración y de impulsión, para evitar dañar la alineación de la electrobomba;
- c) Instalar una válvula de retención y el registro en la sección de impulsión en los siguientes casos:
 - Cuando la tubería es larga;
 - Cuando la altura de elevación efectiva es alta;

- Cuando la bomba es automática;
- Cuando el agua se bombea en el depósito;
- Cuando dos o más bombas funcionan en paralelo;

d) Sistema de aspiración:

1. La tubería de aspiración debería estar inclinada hacia arriba (más de 1/100) respecto a la bomba para evitar la formación de sacos de aire. Los acoplamientos del tubo se deben fijar en modo tal de evitar aspiraciones de aire;
2. La tubería de aspiración debe ser lo más corta y derecha posible;
3. Instalar el reductor de aspiración como se indica en FIG.2 para evitar la formación de sacos de aire.

5.3. LLENADO DE LAS BOMBAS MD

CUIDADO ESTA OPERACIÓN SE DEBE EFECTUAR CON LA BASE ELÉCTRICA DEL MOTOR PERFECTAMENTE CERRADA.

- a) Aflojar el tapón hexagonal situado en la parte delantera del cuerpo de la bomba;
- b) Con la ayuda de un embudo, llenar de agua la bomba hasta el desbordamiento.
- c) Apretar el tapón hexagonal hasta bloquearlo para impedir las filtraciones de aire.

5.4. DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

El soporte de la bomba de la serie 3M-MD permite, para eventuales actividades de mantenimiento, la extracción del bloque motor sin tener que separar el cuerpo de la tubería.

Para el desarme del motor de la electrobomba 3S - 3LS - 3BS es necesario proceder como sigue:

- Con la ayuda de un destornillador quitar las dos redes de protección (44) haciendo presión hacia el centro y extraerlas de los alojamientos de la jaula (3) (fig. 3B);
- Aflojar los dos tornillos (215) que bloquean el acoplamiento (6) en el extremo del eje motor; quitar los tornillos (206) que conectan la brida del motor a la brida de la jaula. Para las bombas acopladas a motores en forma constructiva IM 335 (B3/B5 es decir con brida y pies)(fig. C y D), quitar los tornillos de fijación a los sostenes.

Ahora es posible separar el motor de su alojamiento con un desplazamiento axial. El remontaje se realiza con el procedimiento inverso.

Aplicar traba para roscas en los tornillos (215) para evitar que se suelten durante el funcionamiento.

5.5. DESMONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP (FIG. 4)

El desarme y la inspección de todas las partes internas se realiza sin separar el cuerpo de la bomba y las tuberías. Después de haber aislado la electrobomba de la instalación (cerrar los registros, desconectar todas las conexiones, vaciar el cuerpo de la bomba) proceder al desarme siguiendo la secuencia que se indica abajo:

- Protección del acoplamiento
- Motor con eventual sostén
- Sostén de soporte
- Grupo de soporte con rodete y disco portajunta
- El remontaje se realiza con el procedimiento inverso.

INSTRUKTIONSBOK FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL DEL 2

SKA FÖRVARAS AV ANVÄNDAREN

1. INLEDNING

Denna instruktionsbok består av två häften: DEL 1, innehåller allmänna informationer gällande vår produktion och DEL 2 innehåller specifika informationer gällande elpumpen som du köpt. De två utgåvorna kompletterar varandra och därför ska du kontrollera att du har båda två.

Följ anvisningarna i denna för bästa resultat och korrekt funktion av elpumpen. För ytterligare information, kontakta närmaste auktoriserad återförsäljare.

Om det finns motsägande informationer i de två delarna, håll dig till produktens anvisningar i DEL 2.

DET ÄR FÖRBUDDET ATT KOPIERA, ÄVEN TILL EN DEL, ILLUSTRATIONER OCH/ELLER TEXT.

I instruktionsbokens text används följande symboler:

VARNING

Risk för skada på pumpen eller anläggningen



Risk för person- eller materialskada



Risk för elstöt

2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	sida 12
2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING	sida 12
3. BESKRIVNING OCH DRIFTER AV ELPUMPEN	sida 12
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	sida 12
5. FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNINGEN	sida 13
6. SCHEMAN OCH RITNINGAR	sida 36

3. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV ELPUMPEN

3.1. BESKRIVNING

Beteckning	ELPUMPAR FÖR YTOR
MODELL/Typ	
3M-3LM-3BM	Stålpump i ett stycke
3S-3LS-3BS	Pump i ett stycke med flänsade standardmotorer och styv koppling
3P-3LP-3BP	Kopplade till motorerna med flexibel koppling och stödbas
3PF 3LPF-3BPF	Med fri axel (utan motor och bas)
MD	Gjutjärnspump i ett stycke

Elpumparna används för att sätta i rörelse kallt och varm vatten (se kap. 4) och används för fasta installationer. De ha tillverkats av material som garanterar en lång varaktighet och konstanta prestationer om de används enligt anvisningarna i handboken del 1 och 2.

Den specifika konstruktionen gör att motorn kan monteras ner och underhållas, motorn och den mekaniska isoleringen kan bytas ut utan att pumpkroppen behövs monteras ner från sug- och matningsslangarna. Är förutsedda för medelstora och stora flöden enligt normen EN 733 DIN 24255 och andra motsvarande europadirektiv.

3.2. FÖRUTSEDD DRIFT

Elpumparna ska användas till följande:
HUSHÅLLSRUK: lyftning vatten, tryckanläggningar, luftkonditionering, kylsystem.

JORDBRUK: bevattning med regnvatten eller med flödnig.

INDUSTRIERUK: sätta i rörelse vatten, tvättanläggningar, överföring av lätt aggressiva vätskor kompatibla med stål AISI 304/316 för modellerna i serien 3/L.

Använd elpumpen enligt tekniska informationen på info@water-technics.ru (495) 937 50 61 eller på www.wtpump.ru.

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. EJ FÖRUTSEDD DRIFT

Elpumparna Serie 3 och MD kan inte användas för att sätta i rörelse smutsigt vatten, vatten som innehåller syror och i allmänhet korrosiva vätskor, vatten med temperaturer som överstiger anvisningarna i kap. 4, havsvatten, antändbara och i allmänhet farliga vätskor.

Elpumparna får aldrig sättas i funktion utan vätska.

4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

4.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SERIE 3

	M.E.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Max temperatur pumpad vätska	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Insugningsdiameter	mm	50-65-80		
Matningsdiameter	mm	32-40-50-65		
Högsta driftryck	MPa	1		

4.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MD

	M.E.	MD
Max temperatur pumpad vätska	°C	90
Insugningsdiameter	mm	50-65-80
Matningsdiameter	mm	32-40-50-65
Högsta driftryck	MPa	1

4.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOTORER SERIE 3, MD

TYP	Med fläktstyrd luftcirkulation T.E.F.C.
ELDATA	Se elpumpens skylt
SKYDD MOT ÖVERBELASTNINGAR	ENFAS: termisk med automatisk återställning TREFAS: utförs av installatören

4.4. INFORMATION ANGÅENDE BULLERSTÖRNINGAR

Power kW	MOTOR		50 Hz		60 Hz	
	3_M-3M MD Axelhöjd	3S-3P Axelhöjd	3_M-3M LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-3M LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
MOTOR		4 poler 50 Hz				
Power kW	3_M Axelhöjd	3S-3P Axelhöjd	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70		<70	

* Ljudtryckets nivå - Genomsnitt för mätningarna på 1 m avstånd från pumpen. Tolerans ± 2.5 dB.

** Ljudtryckets nivå - Genomsnitt för mätningarna på 1 m avstånd från motorn.

TILLVERKAREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PÅ DE TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH UPPDATERA PRODUKTEN.

5. FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNINGEN

VARNING FÖR ATT LYFTA ELLER FLYTTA ELPUMPEN, ANVÄND EN LÄMPLIG REM FÖR VIKTEN UTAN ATT LUTA DEN FÖR MYCKET (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION SERIE 3, MD

För att installera pumpar, följ anvisningarna i DEL 1, kapitel 7.2 och följande:

- använd slangar med lämplig diameter och tänk på att insugningens diameter (på pumpens framdel) skiljer sig från matningens (pumpens övre del) (se kap. 4).

5.1.1. FÖR ELPUMPARNAS 3P-3LP-3BP

Grupperna ur serien 3P - 3LP - 3BP monteras på basen. Eftersom det är jämviktsgrupper som ska installeras och genom att förutse lätta belastningar genom slangarna, är inte ett fundament nödvändigt. Ett upplyft fundament gör det dock lättare att föra in en uppsamlingsbehållare då en tömning behövs göras av pumpkroppen. Den fungerar som en säkerhetshöjd då det finns risk för översvämning av golvet. Då enheterna placeras direkt på golvet, räcker det att förankra endast fundamentbultarna i cementgolvet.

Även om pumpen och motorn är fabriksinställda, kan fundamentet utsättas för förvanskningar då stoppskruvarna fästs under installationen. För inställningen, kontrollera med ett mätinstrument att avståndet mellan halvkopplingarna är lika längs hela omkretsen. Kontrollera även, men en linje eller komparator, uppställningen av halvkopplingarnas utvändiga sida. Kopplingens skydd ska avlägsnas för uppställningen. Se till att sätta tillbaka den innan idriftsättningen. Kontrollera ska utföras på fyra rakt motsatta punkter. Fel ska korrigeras, genom att lossa eller skruva åt skruvarna där det är nödvändigt, för att flytta fötterna på basen och eventuellt lägga till passningsbitar (FIG. 4).

EN FELAKTIG UPPSTÄLLNING KAN ORSAKA VIBRATIONER, SKADA PÅ LAGREN OCH KOPPLINGARNA OCH FÖRSTÖRA AXELNS ÄNDA.

5.2. SLANGAR SERIE 3, MD

För att installera slangarna, följ anvisningarna i DEL 1, kapitel 7 och följande:

- montera inte pumpen på slangar som inte är raka;
- använd ett lämpligt stöd för sug- och matarslangarna för att undvika att ställa elpumpens anpassning på spel;
- installera en ventil som förhindrar sughåverterkan mellan pumpen och matningens slidventil i de följande fallen:
 - då slangen är lång;
 - då det effektiva värdet är högt;
 - då pumpen är automatisk;

- då vattnet pumpas i tanken;
- då två eller fler pumpar fungerar samtidigt;

d) sugsystem:

- sugslangen bör lutas uppåt (över 1/100) i förhållande till pumpen för att undvika att det bildas lufthål. Slangens kopplingar måste fästas för att undvika en insugning av luft;
- insugningsslangarna ska vara så kort och rak som möjligt;
- installera sugreduktorn enligt FIG.2 för att undvika att det bildas lufthål.

5.3. PÅFYLNING AV PUMPEN MD

VARNING OPERATIONEN SKA UTFÖRAS MED MOTORNS ELEKTRISKA HÅLLARE HELT STÅNGD

- Skruva loss den sexkantiga tappen som sitter överst framme på pumpkroppen;
- füll på vatten i pumpen med hjälp av en tratt upp till märkt nivå;
- skruva tillbaka den sexkantiga tappen helt och hållet för att förhindra att luft tränger in.

5.4. NEDMONTERING AV ELPUMPEN (FIG.3)

Pumpens stöd ur serien 3M-MD Gör att motorenheten kan tas bort, för eventuella underhåll, utan att kroppen behövs tas bort från rörledningen.

För att montera ner motorn från elpumpen 3S - 3LS - 3BS, gör så här:

- avlägsna de två skyddsneten (44) med hjälp av en skruvmejsel tryck mot mitten och dra ut dem från lanternens säten (3) (fig. 3B);
- skruva loss de två skruvarna (215) som låser kopplingen (6) på motoraxelns ända. Skruva loss skruvarna (206) som kopplar motorns fläns till lagerhusets fläns. För pumpar konstruktivt kopplade till motorerna IM 335 (B3/B5 dvs med fläns och fötter) (fig. C och D), avlägsna stoppskruvarna från stöden.

På denna punkt kan man avlägsna motorn från dess säte med en axiell förflyttning. Monteringen görs i omvänd ordning.

Använd låsvätska på skruvarna (215) så att dessa inte lossar under driften.

5.5. NEDMONTERING AV ELPUMPARNAS 3P-3LP 3BP(FIG. 4)

Nedmonteringen och kontrollen av samtliga invändiga delar görs utan att ta bort pumpkroppen och rörledningarna. Efter att ha isolerat elpumpen från anläggningen (stäng luckan, avlägsna kopplingarna, töm pumpkroppen), fortsätt med nedmonteringen genom att följa sekvensen nedan:

- skydd koppling
- motor med eventuellt stöd
- hållare för stöd
- komplett stödenhet för rotor och tätningens hållarskiva
- monteringen görs i omvänd ordning.

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning består af to bind: AFSNIT 1 indeholder generelle oplysninger om alle vores produkter, mens AFSNIT 2 indeholder de specifikke oplysninger vedrørende den elektropumpe. De har købt. De to udgivelser indebyrdes komplementære og De bør derfor kontrollere at De er i besiddelse af begge.

Overhold alle anvisningerne heri, med henblik på at opnå optimal ydelse og korrekt funktion af elektropumpen. Henvend Dem til den nærmeste autoriserede forhandler, hvis De får behov for flere oplysninger.

Hvis der forekommer modstridende oplysninger i de to afsnit, gælder de specifikke produktoplysninger i AFSNIT 2.

ALLE FORMER FOR REPRODUKTION, OGSÅ DELVIS, AF ILLUSTRATIONERNE OG/ELLER TEKSTEN ER FORBUDT.

I denne vejledning, bruges følgende symbolanvendelse:

ADVARSEL

Risiko for at forårsage skade på pumpen eller anlægget

Risiko for at forårsage skade på personer eller ting

Risiko med relation til el

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING
2. INDHOLDSFORTEGNELSE
3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
5. BRUGSFORBEDELSER
6. DIAGRAMMER OG TEGNINGER
- side 14
- side 14
- side 14
- side 14
- side 15
- side 36

3. BESKRIVELSE OG BRUG AF ELEKTROPUMPEN

3.1. BESKRIVELSE

Betegnelse	FRI TSTÅENDE ELEKTROPUMPE
MODEL / Type	3M-3LM-3BM 3S-3LS-3BS 3P-3LP-3BP 3PF 3LPF-3BPF MD
	Cylinderblokpumpe i stål Cylinderblok med flangeudstyrede standardmotorer og stift samlestykke Sammenkoblet med motor, med elastisk samlestykke og støttesokkel Med frilagt akse (uden motor og sokkel) Cylinderblokpumpe i støbejern

Elektropumperne anvendes til håndtering af koldt eller varmt vand (jfr. kap. 4) og benyttes ved stationære installationer. De er udført i et materiale, der sikrer en lang levetid og en konstant høj ydelse, hvis de anvendes i henhold til vejledningerne i anvisningernes Afsnit 1 og 2.

Deres særlige opbygning tillader en demontering og vedligeholdelse af motoren, udskiftning af pumpehjul og den mekaniske pakning, uden at skulle fjerne pumpekorpusset fra opsuignings- og afledningsrørsystemet. Pumperne er bygget til middelstore og store kapaciteter i henhold til standarderne EN 733 DIN 24255 og de andre tilsvarende europæiske forskrifter.

3.2. FORUDSET BRUG

Elektropumperne kan benyttes til de følgende formål:

CIVILE: vandhævning, trykparbejdningsanlæg, konditionering, afkøling.

LANDBRUG: sprinklervanding eller overrisling.

INDUSTRI: vandhåndtering, vaskeanlæg, omhældning af lettere aggressive væsker, der er kompatible med rustfrit stål af typen AISI 304/316, på modeller af serien 3/3L.

Benyt elektropumperne kun til vand.

3.3. UFORUDSET BRUG

Elektropumpeserien 3 og MD kan ikke benyttes til håndtering af snavset vand, vand med syreindhold og ætsende væsker i almindelighed, vand med en temperatur der overstiger anvisningerne i kap. 4, havvand, brændbare væsker og farlige væsker i almindelighed.

Elektropumperne må aldrig køre uden væske.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1. SPECIFIKATIONER PUMPE SERIE 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Max. temperatur på pumpet væske	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Diameter opsuigning	mm	50-65-80		
Diameter afledning	mm	32-40-50-65		
Maksimalt driftstryk	MPa	1		

4.2. PUMPE SPECIFIKATIONER MD

	U.M.	MD
Max. temperatur på pumpet væske	°C	90
Diameter opsuigning	mm	50-65-80
Diameter afledning	mm	32-40-50-65
Maksimalt driftstryk	MPa	1

4.3. SPECIFIKATIONER MOTOR SERIE 3, MD

TYPE	Forceret ventilation T.E.F.C.
ELEKTRISKE DATA	Jfr. elektropumpens skilt
OVERBELASTNINGS-BESKYTTELSE	MONOFASE: termoafbryder med automatisk genoprustning TREFASE: skal udføres af installatøren

4.4. OPLYSNINGER VEDRØRENDE LUFTSTØJ

Effekt kW	MOTOR		50 Hz		60 Hz	
	3_M Aksehöjd e	3S-3P Aksehöjd e	3_M-LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
Power kW	MOTOR		4 poler 50 Hz			
	3_M Aksehöjd e	3S-3P Aksehöjd e	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70	<70		

* Støjtrykniveau – Gennemsnittet af målingerne, udført i en afstand af en meter fra pumpen. Tolerance ± 2.5 dB.

FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG RETTIGHEDEN TIL AT ÆNDRER DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, I FORBINDELSE MED FORBEDRINGER OG OPDATERINGER.

5. BRUGSFORBEREDELSE

ADVARSEL BENYT ET PASSENDE LØFTEKABEL NÅR ELEKTROPUMPEN LØFTES ELLER FLYTTES OG UNDGÅ EN OVERDREVEN HÆLDNING (MAX 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATION - SERIE 3, MD

Følg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7.2, og de nedenstående punkter, ved installation af pumperne:

- benyt rørsystemer med en passende diameter, og tag højde for at opsuigningsdiameteren (pumpens forside) er anderledes end afledningsdiameteren (pumpens overside), (jfr. kap. 4).

5.1.1. TIL ELEKTROPUMPER 3P-3LP-3BP

Grupperne i serien 3P – 3LP – 3BP er sokkelmonterede. Da grupperne, der skal installeres, har en begrænset vægt og idet rørsystemet udsættes for en ringe påvirkning, er et støbt fundament ikke strengt nødvendigt. Et højere, støbt fundament vil dog lette handlingerne omkring placering af opsamlingsbeholderen, når der opstår behov for at tømme pumpekorpusset, og virke som en sikkerhedsforanstaltning imod faren ved oversvømmelse af gulvet. Hvis grupperne placeres direkte på gulvet, er det tilstrækkeligt at drukne fundamentboltene direkte i cementen.

Selvom pumpen og motoren er blevet linieret på fabrikken, kan soklen blive vredet ud af placering, når blokeringsskruerne skrues fast under installationen. Ved liniering kontrolleres det, med et længdesammenligningsinstrument eller en kaliber, at halvkoblingernes afstand er ens langs hele ydersiden. Kontroller ydermere, med lineal eller længdesammenligningsinstrumentet, at halvkoblingernes udvendige zone er linieret (koaksialt). Koblingsbeklædningen skal fjernes under linieringen. Sørg for at beklædningen sættes på igen, inden start. Kontrollen skal udføres på fire, diameteralt modsatte punkter; fejlindstillinger skal rettes ved at løsne eller fjerne skruerne, om nødvendigt, så støttebenene på kan flyttes på soklen og indsæt eventuelt kalibrerede metalindsatser (FIG. 4).

EN UPRÆCIS LINIERING KAN FORÅRSAGE VIBRATIONER, BESKADIGELSE AF KUGLELEJERNE OG SAMLESTYKKERNE SAMT BRUD PÅ AKSELSPIDSEN.

5.2. RØRSYSTEMER - SERIE 3, MD

Følg anvisningerne i AFSNIT 1, kapitel 7, og de nedenstående punkter, ved installation af rørsystemet:

- monter aldrig pumpen på uulinierede rør;
- benyt en egnet understøtning af opsuignings- og afledningsrørsystemet, for at undgå at elektropumpens liniering kompromitteres;
- installer en kontraventil mellem pumpen og skodden på afledningen, i følgende tilfælde:
 - hvis selve rørsystemet er langt;

- hvis den reelle løftehøjde er stor;
 - hvis pumpen er automatisk;
 - hvis vandet pumpes over i en beholder;
 - ved to eller flere pumper i paralleldrift;
- d) opsuigningssystem:
- hældningen på opsuigningens rør skal have en stigning (på over 1/100) i forhold til pumpen, for at undgå at der opstår luftlommer. Rørets samlestykker skal fastgøres således at de forebygger luftindsugning;
 - opsuigningens rør skal være så kort og lige som muligt;
 - installer en sugningsregulator, som anvist i FIG. 2, for at undgå at der opstår luftlommer.

5.3. VÆSKEPÅFYLDNING MD

ADVARSEL DENNE HANDLING SKAL AFVIKLES MED MOTORENS STRØMFORDELER FULDSTÆNDIGT LUKKET

- Løsn det sekskantede dæksel, anbragt frontalt, for oven på pumpekorpusset;
- fyld, ved hjælp af en tragt, pumpen helt op med vand.
- skru det sekskantede dæksel på og stram til så det blokeres, for at hindre luftinfiltration.

5.4. DEMONTERING AF ELEKTROPUMPER (FIG.3)

Pumpens understøtning, på serien 3M-MD, giver mulighed for at fjerne motorblokken, ved eventuelle vedligeholdelsesindgreb, uden at skulle koble korpuset af rørsystemet.

Ved afmontering af motoren på elektropumpen 3S - 3LS - 3BS, er det påkrævet at udføre følgende procedure:

- fjern, ved hjælp af en skruetrækker, begge beskyttelsesnet (44) ved at trykke dem i retning af midten og trække dem ud af lanternesædet (3) (fig. 3B);
- løsne de to skruer (215), der blokerer samlestykket (6) på motorakselspidsen; fjern skruerne (206), der forbinder motorflangen med lanternens flange. Ved sammenkoblede pumper med motorer i udformningen IM 335 (B3/B5 eller rettere med flange og støtteben) (fig. C og D), fjernes fæsteskrue fra holderne.

Det er nu muligt at tage motoren ud af sædet med en aksial flytning. Motoren monteres igen i omvendt rækkefølge. Sprøjt låsevæske på skruerne (215) for at undgå, at de løsner sig i forbindelse med brug.

5.5. AFMONTERING AF ELEKTROPUMPER 3P-3LP (FIG. 4)

Afmontering og inspektion af alle de interne elementer, afvikles uden at fjerne pumpekorpusset og rørsystemet. Efter at elektropumpen er blevet isoleret fra anlægget (luk for skodderne, frakobl alle tilslutningerne; tøm pumpekorpusset), foretages afmonteringen i henhold til nedenstående sekvens.

- samlestykkebeskyttelse
- motor med eventuel holder
- understøtningsholder
- holdergruppe, inklusiv pumpehjul og pakningsskiveholder
- Motoren monteres igen i omvendt rækkefølge.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE – OSA 2 SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

1. JOHDANTO

Tämä käyttöohje on kaksiosainen: OSA 1 sisältää yleiset tiedot, jotka koskevat kaikkia tuotteitamme, ja OSA 2 sisältää erityiset tiedot, jotka koskevat ostamaasi sähköpumppua. Osat täydentävät toisiaan, joten varmista, että sinulla on käytössäsi molemmat osat.

Noudata niihin sisältyviä ohjeita, niin sähköpumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti ja moitteettomasti. Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Mikäli näiden kahden osan sisältämissä ohjeissa on ristiriitaisuuksia, noudata OSAN 2 ohjeita.

KUVIEN JA TEKSTIN OSITTAINENKIN JÄLJENTÄMINEN ON KIELLETTY.

Ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja:

HUOMIO	Pumpun tai laitteen vahingoittumisvaara
	Henkilö- tai omaisuusvahingon vaara
	Sähköiskun vaara

2. SISÄLLYS

1. JOHDANTO	s. 16
2. SISÄLLYS	s. 16
3. SÄHKÖPUMPUN KUVAUUS JA KÄYTTÖ	s. 16
4. TEKNISET TIEDOT	s. 16
5. KÄYTÖN VALMISTELU	s. 17
6. KAAVIOT JA KUVAT	s. 36

3. SÄHKÖPUMPUN KUVAUUS JA KÄYTTÖ

3.1. KUVAUUS

Nimitys	PINTA-ASENNETTAVA SÄHKÖPUMPPU
MALLI/	3M-3LM-3BM
Tyyppi	3S-3LS-3BS
	3P-3LP-3BP
	3PF 3LPF-3BPF
	MD
	Yksiosainen teräspumppu
	Yksiosainen, laippamoottorilla ja jäykällä liitoksella varustettu
	Kytkeyty moottoriin joustavalla liitoksella ja alustalla
	Vapaalla akselilla (ilman moottoria ja alustaa)
	Yksiosainen valurautapumppu

Sähköpumppuja käytetään siirtämään kylmää ja kuumaa vettä (katso kohta 4) kiinteissä asennuksissa. Ne on valmistettu kestävästä materiaaleista, jotka takaavat suorituskyvyn säilymisen pitkään, kun niitä käytetään käyttöohjeen osien 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti.

Erityinen rakenne mahdollistaa moottorin purkamisen ja huollon, juoksupyörän ja tiivistysholkien vaihdon irrottamatta pumpun pesää imu- ja painepuolen putkista. Tarkoitettu keskikokoisiin ja suurin sovelluksiin standardin EN 733 DIN 24255 ja muiden vastaavien eurooppalaisten standardien mukaisesti.

3.2. SALLITTU KÄYTTÖ

Sähköpumppuja voidaan käyttää seuraaviin sovelluksiin:
SIVILIKÄYTTÖ: veden nosto, painelaitokset, ilmastointi, jäähdytys
MAATALOUS: sadevesi- ja tulvustuskastelu
TEOLLISUUS: veden siirto, pesulaitokset, heikosti syövyttävien nesteiden siirrot astiasta toiseen, varmistettava yhteensopivuus sarjan 3/3L malleissa teräksen AISI 304/316.

Sähköpumppujen käytössä on huomioitava niiden tekniset ominaisuudet. ГК Водная техника info@water-technics.ru (495) 771-72-72

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. KIELLETTY KÄYTTÖ

Sarjan 3 ja MD sähköpumppuilla ei saa pumpata likaista vettä, happoa sisältävää vettä eikä yleensäkaan korrosoivia nesteitä eikä myöskään vettä, jonka lämpötila ylittää kohdassa 4 määritellyt arvot, merivettä, helposti syttyviä nesteitä eikä muitakaan vaarallisia nesteitä.

Sähköpumppuja ei saa koskaan käyttää kuivina.

4. TEKNISET TIEDOT

4.1. TEKNISET TIEDOT: SARJA 3

	my.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Pumpattavan nesteen enimmäislämpötila	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Imuyhde	mm	50-65-80		
Paineyhde	mm	32-40-50-65		
Suurin käyttöpaine	MPa	1		

4.2. TEKNISET TIEDOT: PUMPPU MD

	my.	MD
Pumpattavan nesteen enimmäislämpötila	°C	90
Imuyhde	mm	50-65-80
Paineyhde	mm	32-40-50-65
Suurin käyttöpaine	MPa	1

4.3. MOOTTORIEN TEKNISET TIEDOT: SARJA 3, MD

TYYPPI	Mekaaninen ilmanvaihto TEFC
SÄHKÖISET TIEDOT	Katso sähköpumppun kilpi
YLIKUORMITUSSUOJA	YKSIVAIHEINEN: lämpösuoja, automaattipalautus KOLMIVAIHEINEN: asentaja hankkii

4.4. MELUTIETOJA

Teho kW	MOOTTORI		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Akselin korkeus	3S-3P Akselin korkeus	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
MOOTTORI		4 navat 50 Hz				
Power kW	3_M Akselin korkeus	3S-3P Akselin korkeus	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤3	71-100	71-100	<70	<70		

* Äänenpaineen taso. Mittausten keskiarvo 1 metrin etäisyydeltä. Toleranssi ± 2,5 dB.

** Äänenpaineen taso. Mittausten keskiarvo 1 metrin etäisyydeltä. Toleranssi ± 2,5 dB.

VALMISTAJA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TEK- NISIIÄ TIETOJA TUOTTEIDEN PARANNUSTEN JA PÄIVITYSTEN YHTEYDESSÄ.

5. KÄYTÖN VALMISTELU

HUOMIO SÄHKÖPUMPUN NOSTAMISEEN JA SIIRTÄMISEEN ON
KÄYTETTÄVÄ PUMPUN PAINON KESTÄVÄÄ KÖYTTÄ.
PUMPPUJA EI SAA KALLISTAA (ENINT. 20°) (KUVA 1)

5.1. SARJAN 3, MD ASENNUS

Pumppujen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa 7.2 annettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:

- käytettävä paksuudeltaan sopivia putkia ja muistettava, että imupuolen (pumpun etupuolen) yhteen halkaisija poikkeaa painepuolen (yläosan) yhteen halkaisijasta (katso kohta 4).

5.1.1. SÄHKÖPUMPUT 3P-3LP-3BP

Sarjan 3P – 3LP – 3BP pumput on asennettu alustalle. Koska asennettavat yksiköt ovat suhteellisen kevyitä ja putkistoihin kohdistuu vain vähäistä kuormitusta, pumput eivät välttämättä tarvitse asennusalustaa. Korotettu asennus alusta helpottaa kuitenkin valuastian käyttöä, kun pumpun pesä joudutaan tyhjentämään, ja se suojaaa pumppua lattian tulvimisvaaralta. Kun yksiköt asennetaan suoraan lattialle, ainoastaan asennuspultit tarvitsee upottaa sementtiin.

Vaikka pumppu ja moottori onkin kohdistettu tehtaalla, alusta voi vääntyä, kun kiinnitysruuvit kiristetään asennuksen aikana. Tarkista komparaattorin tai tulkin avulla, että lohkojen väli on yhtä suuri koko kehällä. Tarkista niin ikään perusviivan tai komparaattorin avulla lohkojen ulkosivujen yhdensuuntaisuus (sama-akselisuus). Tiivisteen suojaus on poistettava kohdistamisen ajaksi. Varmista, että olet palauttanut sen paikalleen ennen käyttöä. Tarkastukset on tehtävä neljästä halkaisijalla keskenään vastakkaisesta pisteestä. Virheet on korjattava löysäämällä tai poistamalla ruuveja tarvittaessa, niin että jalat osuvat jalustalle ja mahdollisesti kalibroiduille asennuslevyille (KUVA 4).

HUOMIO KOHDISTUS VOI AIHEUTTAA VÄRINÄÄ, LAAKERIEN JA SAUMOJEN VAHINGOITUMISEN JA AKSELINPÄÄN MURTUMISEN.

5.2. SARJAN 3, MD PUTKISTOT

Putkistojen asennuksessa on noudatettava OSAN 1 kohdassa 7 annettuja ohjeita ja huomioitava seuraavat seikat:

- Älä asenna pumppua muihin kuin yhdensuuntaisiin putkiin.
- Käytä imu- ja paineputkissa riittävää tukea, jottei sähköpumpun asento muutu.
- Asenna pumpun ja painepuolen luistiventtiiliin väliin takaiskuventtiili seuraavissa tapauksissa:
 - putket ovat pitkiä
 - teoreettinen nostokorkeus on suuri
 - pumppu on automaattipumppu
 - vettä pumpataan säiliöön

- rinnan on käytössä vähintään kaksi pumppua
- Imuputkisto on sijoitettava yläviistoon pumppuun nähdessä (yli 1/100), jottei putkeen muodostu ilmataskuja. Putken saumat on tiivistettävä, jottei ilma imeydy pumppuun.
 - Imuputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora.
 - Ilmataskujen estämiseksi on asennettava imukappale KUVAN 2 mukaisesti.

5.3. PUMPUN TÄYTTÖ: MD

HUOMIO MOOTTORIN SÄHKÖKOTELON ON OLTAVA TIIVIISTI SULJET-
TUNA

- Irrota pumpun pesän yläosassa edessä oleva 6-kulmainen tulppa.
- Täytä pumppu täyttölaitteen avulla vedellä piripintaan.
- Ruuva 6-kulmainen tulppa takaisin paikalleen, kunnes se sulkeutuu ilmatiiviisti.

5.4. SÄHKÖPUMPUN PURKAMINEN (KUVA 3)

Sarjan 3M-MD pumpun tuen ansiosta moottoriyksikkö voidaan irrottaa mahdollisen huollon aikana tarvitsematta irrottaa pesää putkistosta.

Purettaessa sähköpumpun 3S – 3LS – 3BS moottoria on toimittava seuraavasti:

- Poista kaksi suojaverkkoa (44) ruuvitaltan avulla painamalla niitä keskelle päin ja irrottamalla ne roottorin rungon kiinnittimistä (3) (kuva 3B).
- Löysää moottorin akselin pään tiivisteiden kiinnittävät kaksi ruuvia (215). Irrota ruuvit, jotka yhdistävät moottorin laipan roottorin rungon laippaan. Jos pumppuun on kytketty IM 335 -moottori (B3/B5 eli laipallinen ja jalallinen) (kuvat C ja D), irrota tukien kiinnitysruuvit.

Tässä vaiheessa moottorin voi nostaa alustaltaan siirtämällä sitä akselin suunnassa. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Aseta ruuvilukitetta ruuveihin (215), etteivät ne löysty toiminnan aikana.

5.5. SÄHKÖPUMPPUJEN 3P-3LP-3BP PURKAMINEN (KUVA 4)

Kaikki sisäosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pumpun pesää ja putkistoja. Kun sähköpumppu on eristetty laitoksesta (sulje venttiilit, irrota kaikki kytkennät, tyhjennä pumpun pesä), irrota osat seuraavassa järjestyksessä:

Kaikki sisäosat voidaan purkaa ja tarkastaa irrottamatta pumpun pesää ja putkistoja. Kun sähköpumppu on eristetty laitoksesta (sulje venttiilit, irrota kaikki kytkennät, tyhjennä pumpun pesä), irrota osat seuraavassa järjestyksessä:

- tiivisteiden suoja
- moottori ja mahdollinen tuki
- kannattimen tuki
- juoksupyörän ja tiivisteiden pidikelevyn kokonaisuus.
- Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

1. INLEIDING

Deze instructiehandleiding bestaat uit twee folders: DEEL 1, met algemene informatie over ons productepakket, en DEEL 2, met specifieke informatie over de elektrische pomp die u hebt gekocht. De twee publicaties vullen elkaar aan; zorg er dus voor dat u over beide beschikt.

Houd u aan de bepalingen die deze bevatten, voor het behalen van optimale productiviteit en een correcte werking van de elektrische pomp. Voor eventuele nadere informatie kunt u de hulp inroepen van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.

Mocht er in de twee delen tegenstrijdige informatie aanwezig zijn, houd u dan aan de specificatie van het product in DEEL 2.

DE NADRUKE VAN DE AFBELDINGEN EN/OF DE TEKST, OOK GEDEELTELIIK, OP WAT VOOR WIIZE DAN OOK, IS VERBODEN.

Bij het opstellen van het instructieboekje zijn de volgende symbolen gebruikt:

LET OP Risico beschadiging van de pomp of de installatie



Risico beschadiging van personen of voorwerpen



Risico van elektrische aard

2. INHOUDSOPGAVE

- | | |
|---|---------|
| 1. INLEIDING | pag. 18 |
| 2. INHOUDSOPGAVE | pag. 18 |
| 3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP | pag. 18 |
| 4. TECHNISCHE GEGEVENS | pag. 18 |
| 5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK | pag. 19 |
| 6. SCHEMA'S EN TEKENINGEN | pag. 36 |

3. BESCHRIJVING EN GEBRUIK ELEKTRISCHE POMP

3.1. BESCHRIJVING

Benaming	ELEKTRISCHE OPPERVLAKTEPOMP	
MODEL / Type	3M-3LM-3BM	Monoblok stalen pomp
	3S-3LS-3BS	Monoblok met standaard flensmotoren en ononderbroken koppeling
	3P-3LP-3BP	Aan de motor gekoppeld met elastische verbinding en steunflens
	3PF 3LPF-3BPF	Met vrije as (zonder motor en flens)
	MD	Monoblok gietijzeren pomp

De elektrische pompen worden ingezet om koud en warm water te verplaatsen (zie hfdst. 4) en worden gebruikt bij vaste installaties. Ze zijn vervaardigd in materialen die een lange duur en constante prestaties garanderen, indien ze gebruikt worden volgens de aanwijzingen in de handleiding Deel 1 en 2.

De bijzondere constructie maakt het mogelijk de motor te demonteren en hieraan onderhoud uit te voeren, de rotor en de sloopgafichting te vervangen, zonder het pomphuis van de zuig- en persleidingen te hoeven verwijderen. De pompen zijn voorzien in gemiddeld en groot vermogen, met inachtname van de normen EN 733 DIN 24255 en andere overeenkomstige Europese normen.

3.2. VOORZIEN GEBRUIK

De elektrische pompen kunnen voor de volgende toepassingen gebruikt worden:

CIVIEL: water oppompen, systemen voor drukregeling, klimaatregeling en koeling.

AGRARISCH: beregening of bevoeding.

INDUSTRIEL: verplaatsing van water, wasinstallaties, drainage van vloeistoffen, matig agressief en compatibel met het staal AISI 304/316.

Gebruik de elektrische pomp op grond van zijn technische eigenschappen.

3.3. ONVOORZIEN GEBRUIK

De elektrische pompen Serie 3 en MD mogen niet gebruikt worden voor het verplaatsen van vuil water, water waarin zich zuren en over het algemeen bijtende vloeistoffen bevinden, water met hogere temperaturen dan aangegeven in hfdst. 4, zeewater, brandbare en over het algemeen gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pompen mogen nooit zonder de vloeistof functioneren.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

4.1. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN SERIE 3

	Eenh	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Maximumtemp. gepompte vloeistof	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Diameter inlaat	mm	50-65-80		
Diameter perszijde	mm	32-40-50-65		
Maximum-bedrijfsdruk	MPa	1		

4.2. TECHNISCHE GEGEVENS POMPEN MD

	Eenh	MD
Maximumtemp. gepompte vloeistof	°C	90
Diameter inlaat	mm	50-65-80
Diameter perszijde	mm	32-40-50-65
Maximum-bedrijfsdruk	MPa	1

4.3. TECHNISCHE GEGEVENS MOTOREN SERIE 3, MD

TYPE	Geforceerde luchtafzuiging T.E.F.C.
ELEKTRISCHE GEGEVENS	Vedre targhetta elettropompa
BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING	EENFASIG: thermisch met automatische blokkeringsopheffing DRIEFASIG: door de installateur

4.4. INFORMATIE BETR. HET LUCHTGEUID

MOTOR			50 Hz		60 Hz	
Power kW	3_M Ashoogte	3S-3P Ashoogte	3_M-LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
MOTOR			4 polariteit 50 Hz			
Power kW	3_M Ashoogte	3S-3P Ashoogte	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70	<70		

* Niveau geluidsdruk - Gemiddelde van de waarnemingen op 1

Водная техника info@water-technics.ru (495) 937 50 61 72 72 www.water-technics.ru

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

** Niveau geluidsdruk van de pompen met AEG-motor.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TECHNISCHE GEGEVENS TE WIJZIGEN OM VERBETERINGEN EN UPDATES AAN TE BRENGEN.

5. VOORBEREIDING TER GEBRUIK

LET OP

OM DE ELEKTRISCHE POMP OP TE TILLEN OF TE VERPLAATS, EEN KOORD GEBRUIKEN DAT GESCHIKT IS VOOR HET GEWICHT, ZONDER DE POMP TE SCHUIN TE HOUDEN (MAX. 20°) (FIG. 1);

5.1. INSTALLATIE SERIE 3, MD

Volg voor de installatie van de pompen hetgeen beschreven in DEEL 1, hoofdstuk 7.2 en de volgende punten:

- gebruik leidingen met geschikte diameter, en houd er rekening mee dat de diameter van de inlaat (voorkant pomp) verschilt van die van de perszijde (bovenkant pomp), (zie hfdst. 4).

5.1.1. VOOR ELEKTRISCHE POMPEN 3P-3LP-3BP

De groepen van de serie 3P - 3LP - 3BP zijn op flens gemonteerd. Aangezien de te installeren groepen een beperkt gewicht hebben en er weinig aanvoer via de leidingen voorzien wordt, is een voetstuk niet absoluut noodzakelijk. Een verhoogd voetstuk zou echter het plaatsen van een opvangvat vereenvoudigen wanneer het pomphuis moet worden geleidigd, en kan dienen als veilige verhoging wanneer het gevaar bestaat dat de vloer onderstroomt. Wanneer de groepen direct op de vloer zijn geplaatst, is het voldoende alleen de verankeringsbouten in het cement aan te brengen.

Hoewel de pomp en de motor in de fabriek zijn uitgelijnd, zou de grondplaat vervormd kunnen worden wanneer tijdens de installatie de stelschroeven worden vastgezet. Voor de uitlijning controleren, met meetklokje of maatplaatje, of de afstand tussen de semikoppelingen langs heel de rand gelijk is. Bovendien, met liniaal of meetklokje, de uitlijning (coaxialiteit) controleren van de externe ring van de semikoppelingen. De bescherming van de koppeling moet worden verwijderd voor de uitlijning. Controleren of deze is teruggeplaatst alvorens de pomp in werking te zetten. De controles dienen te worden uitgevoerd op vier punten die diametraal tegenover elkaar staan; de fouten moeten gecorrigeerd worden door de schroeven waar noodzakelijk losser te draaien of te verwijderen, om de voetjes op de sokkel te verzetten en eventueel gecalibreerde plaatjes aan te brengen (FIG. 4).

EEN ONPRECIEZE UITLIJNING KAN VIBRATIES VEROOZAKEN, DE LAGERS EN DE KOPPELINGEN BESCHADIGEN, EN HET UITEINDE VAN DE AS KAN ERDOOR AFBREKEN.

5.2. LEIDINGEN SERIE 3, MD

Volg voor de installatie van de leidingen hetgeen beschreven in DEEL 1, hoofdstuk 7 en de volgende punten:

- a) de pomp niet monteren op leidingen die niet zijn uitgelijnd;
- b) een geschikte steun gebruiken voor de zuig- en persleiding, om te voorkomen dat de uitlijning van de elektrische pomp in gevaar wordt gebracht;
- c) een terugslagklep installeren tussen de pomp en de afsluitklep van de toevoer, in de volgende gevallen:
 - wanneer het een lange leiding betreft;
 - wanneer de effectieve vloeistofdruk hoog is;
 - wanneer de pomp automatisch is;
 - wanneer het water in het reservoir wordt gepompt;

- wanneer twee of meer pompen parallel functioneren;

d) inlaatsysteem:

1. de zuigleiding moet naar boven worden gericht (> 1/100) ten opzichte van de pomp om de vorming van luchtzakken te voorkomen; de koppelingen van de buis moeten zodanig worden vastgemaakt dat er geen lucht wordt opgezogen;
2. de zuigleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn;
3. de reductor voor de inlaat installeren zoals aangegeven in FIG. 2 om de vorming van luchtzakken te voorkomen.

5.3. HET VULLEN VAN DE POMPEN MD

LET OP

HANDELING UIT TE VOEREN MET VOLLEDIG GESLOTEN ELEKTRISCH KLEMMENBORD VAN DE MOTOR.

- a) De zeskantige stop die zich bovenaan op de voorkant van het pomphuis bevindt, losdraaien;
- b) met behulp van een trechter de pomp met water vullen, totdat deze overloopt;
- c) de zeskantige stop weer vastdraaien totdat deze geblokkeerd wordt, om zo luchtinfiltraties te voorkomen.

5.4. DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN (FIG. 3)

De steun van de pomp van de serie 3M-MD maakt het mogelijk het motorblok te verwijderen voor eventuele onderhoudswerkzaamheden, zonder het pomphuis van de leiding te hoeven loskoppelen.

Voor de demontage van de motor van de elektrische pomp 3S - 3LS - 3BS, is het noodzakelijk als volgt te handelen:

- met behulp van een schroevendraaier de twee beschermnetten verwijderen (44) door druk naar het midden uit te oefenen, en deze van de houders van de rotorster af te laten glijden (3) (fig. 3B);
- de twee schroeven (215) losdraaien die de koppeling (6) aan het uiteinde van de drijfas blokkeren; de schroeven (206) verwijderen die de motorflens met de flens van de rotorster verbinden; voor de pompen gekoppeld aan motoren in constructievorm IM 335 (B3/B5 dat wil zeggen met flens en voetjes) (fig. C en D), de bevestigingsschroeven van de steunen verwijderen.

Op dit punt is het mogelijk de motor uit zijn behuizing te verwijderen door de as te verplaatsen. Met de omgekeerde procedure wordt de motor opnieuw gemonteerd.

Breng borgingen op de schroeven (215) aan om te voorkomen dat die tijdens de werking losraken.

5.5. DEMONTAGE ELEKTRISCHE POMPEN 3P-3LP 3BP (FIG. 4)

De demontage en de inspectie van alle interne onderdelen wordt uitgevoerd zonder de pompbehuizing en de leidingen te verwijderen. Na de elektrische pomp van het systeem geïsoleerd te hebben (afsluitkleppen sluiten, alle verbindingen losmaken, de pompbehuizing ledigen), overgaan tot de demontage in onderstaande volgorde:

- bescherming koppeling
- motor met eventuele steun
- lagerstoel
- lagergroep compleet met rotor en afdichtingsschijf
- met de omgekeerde procedure wordt de pomp opnieuw gemonteerd.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO E A MANUTENÇÃO
PARTE 2
É RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR CONSERVAR O MANUAL

1. INTRODUÇÃO

O presente manual de instruções é constituído por dois fascículos: A PARTE 1 contém informações gerais sobre toda a nossa produção e, a PARTE 2 contém informações específicas para a electrobomba que acaba de comprar. As duas publicações são complementares entre elas, portanto, acerte-se de estar na posse de ambas.

Respeitar as disposições nessas contidas para obter um desempenho excelente e o correcto funcionamento da electrobomba. Para obter maiores informações, dirigir-se ao revendedor autorizado mais próximo.

No caso em que nas duas partes se encontrassem informações contrastantes entre elas, conformar-se à especificação do produto PARTE 2.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DAS FIGURAS E/OU DO TEXTO.

Na redacção do manual de instruções foi utilizada a seguinte simbologia:

ATENÇÃO

Risco de causar danos na bomba ou na instalação



Risco de causar danos pessoais ou materiais



Riscos eléctricos

2. ÍNDICE

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. INTRODUÇÃO | pág. 20 |
| 2. ÍNDICE | pág. 20 |
| 3. DESCRIÇÃO E USOS DA ELECTROBOMBA | pág. 20 |
| 4. DADOS TÉCNICOS | pág. 20 |
| 5. PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO | pág. 21 |
| 6. ESQUEMAS E DESENHOS | pág. 36 |

3. DESCRIÇÃO E USOS DA ELECTROBOMBA

3.1. DESCRIÇÃO

Denominação	ELECTROBOMBAS DE SUPERFÍCIE	
MODELO / Tipo:	3M-3LM-3BM	Monobloco bomba em aço
	3S-3LS-3BS	Monobloco com motores standard de flanges e junta rígida
	3P-3LP-3BP	Acopladas ao motor com junta elástica e base de sustentação
	3PF 3LPF-3BPF	De eixo livre (sem motor e base)
	MD	Monobloco bomba em ferro fundido

As electrobombas são empregues para movimentar água fria e quente (ver cap. 4) e são utilizadas para instalações fixas. São construídas com materiais que garantem uma longa duração e desempenhos constantes, se forem utilizadas de acordo com as indicações dadas no manual Parte 1 e 2.

A construção especial consente de desmontar e efectuar a manutenção do motor, sem que se deva remover o corpo da bomba das tubagens de aspiração e descarga. São concebidas para caudais médios e grandes e cumprem com as normas EN 733 DIN 24255 e outras correspondentes europeias.

3.2. USO PREVISTO

As electrobombas são utilizáveis para as seguintes aplicações: CIVIS: elevação de água, instalações de pressurização, condicionamento, refrigeração.

AGRICOLAS: irrigação por aspersão ou por escorrimento;

INDUSTRIAL: lavagem, limpeza, etc.

trasfega de líquidos moderadamente agressivos compatíveis com o aço AISI 304/316 para os modelos série 3/3L. Utilizar a electrobomba em função das suas características técnicas.

3.3. USO NÃO PREVISTO

As electrobombas da Série 3 e MD não podem ser utilizadas para movimentar água suja, água com ácidos e em geral líquidos corrosivos, água com temperaturas superiores ao indicado no cap. 4, água do mar, líquidos inflamáveis e em geral perigosos.

As electrobombas nunca devem funcionar sem líquido.

4. DADOS TÉCNICOS

4.1. DADOS TÉCNICOS DAS BOMBAS DA SÉRIE 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Temperatura máx. líquido bombeado	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Diâmetro de aspiração	mm	50-65-80		
Diâmetro de descarga	mm	32-40-50-65		
Pressão máxima de funcionamento	MPa	1		

4.2. DADOS TÉCNICOS DAS BOMBAS MD

	U.M.	MD
Temperatura máx. líquido bombeado	°C	90
Diâmetro de aspiração	mm	50-65-80
Diâmetro de descarga	mm	32-40-50-65
Pressão máxima de funcionamento	MPa	1

4.3. DADOS TÉCNICOS DOS MOTORES DA SÉRIE 3, MD

TIPO	Por ventilação forçada T.E.F.C.
DADOS ELÉCTRICOS	Ver chapa da electrobomba
PROTECÇÃO CONTRA AS SOBRECARGAS	MONOFÁSICA: térmica com rearme automático TRIFÁSICA: sob responsabilidade do instalador

4.4. INFORMAÇÕES SOBRE O RUÍDO AÉREO

Potência kW	MOTOR		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Altura do eixo	3S-3P Altura do eixo	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
Power kW	MOTOR		4 polirradade 50 Hz			
	3_M Altura do eixo	3S-3P Altura do eixo	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70	<70		

* Nível de pressão sonora – Média das medições a 1 metro de distância da bomba. Tolerância ± 2.5 dB.

** Nível de pressão sonora – Média das medições a 1 metro de distância da bomba. Tolerância ± 2.5 dB.

www.watertechnics.ru

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

O FABRICANTE RESERVA-SE DE MODIFICAR OS DADOS TÉCNICOS PARA PRODUZIR MELHORIAS E ATUALIZAÇÕES.

5. PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO PARA LEVANTAR OU DESLOCAR A ELECTROBOMBA, UTILIZAR UMA CORDA APROPRIADA PARA O SEU PESO SEM INCLINÁ-LA EXCESSIVAMENTE (MAX. 20°) (FIG.1);

5.1. INSTALAÇÃO DA SÉRIE 3, MD

Para a instalação das bombas seguir as indicações dadas na PARTE 1 no capítulo 7.2 e os seguintes pontos:

- utilizar tubagens com diâmetro apropriado tendo presente que o diâmetro de aspiração (lado dianteiro da bomba) é diferente do diâmetro de descarga (lado superior da bomba), (ver cap. 4).

5.1.1. PARA AS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP

Os grupos da série 3P – 3LP – 3BP estão montados sobre uma base. Dado que os grupos a instalar possuem um peso limitado e prevendo cargas escassas através das tubagens, não é indispensável efectuar uma placa de fundação. Uma placa de fundação sobrelevada iria facilitar a introdução de um recipiente de recolha quando é preciso efectuar o esvaziamento do corpo da bomba e serviria como elemento de elevação de segurança quando existe o perigo de inundação do pavimento. Quando os grupos estão apoiados directamente no chão, é suficiente embeter no cimento unicamente as cavilhas de ancoragem.

Apesar da bomba e o motor terem sido alinhados na fábrica, a placa de fundação poderia sofrer distorções quando os parafusos de bloqueio são fixados durante a instalação. Para o alinhamento verificar com comparador ou bitola, que a distância entre as semi-juntas seja igual ao longo de toda a periferia. Controlar também, com régua ou comparador, o alinhamento (coaxialidade) da faixa externa das semi-juntas. Para efectuar o alinhamento deve-se remover a protecção da junta. Antes do funcionamento verificar de tê-la recolocado no devido lugar. Os controlos devem ser executados nos quatro pontos diametralmente opostos; corrigir os erros, desapertando ou retirando os parafusos quando necessário, para deslocar os pés na base e, eventualmente, acrescentar chapas calibradas (FIG.4).

UM ALINHAMENTO NÃO EXACTO PODE PROVOCAR VIBRAÇÕES, DANOS DOS ROLAMENTOS e DAS JUNTAS E ROTURA DA EXTREMIDADE DO EIXO.

5.2. TUBAGENS DA SÉRIE 3, MD

Para a instalação das tubagens seguir as indicações dadas na PARTE 1 no capítulo 7 e os seguintes pontos:

- a) não montar a bomba em tubos desalinhados;
- b) utilizar um suporte adequado para a tubagem de aspiração e de descarga, para evitar de comprometer o alinhamento da bomba.
- c) instalar uma válvula de não retorno entre a bomba e o registo de descarga nos seguintes casos:
 - quando a tubagem é comprida;
 - quando a altura efectiva de elevação é alta;
 - quando a bomba é automática;

- quando a bomba é bombeada no tanque;
 - quando duas ou mais bombas funcionam em paralelo;
- d) sistema de aspiração:
1. a tubagem de aspiração deveria ser inclinada para cima (mais de 1/100) em relação à bomba para evitar a formação de bolsas de ar. As juntas do tubo devem ser fixadas de maneira a evitar aspirações de ar;
 2. a tubagem de aspiração deve ser o mais curta e direita possível;
 3. instalar o redutor de aspiração tal como indicado na FIG.2 para evitar a formação de bolsas de ar.

5.3. ENCHIMENTO DAS BOMBAS MD

ATENÇÃO OPERAÇÃO A SER EFECTUADA COM A PLACA DE TERMINAIS DO MOTOR PERFEITAMENTE FECHADA.

- a) Desenroscar a tampa hexagonal colocada frontalmente em cima no corpo da bomba.
- b) com auxílio de um funil encher a bomba de água até ao bordo;
- c) voltar a enroscar a tampa hexagonal até bloqueá-la, para impedir infiltrações de ar.

5.4. DESMONTAGEM DAS ELECTROBOMBAS (FIG.3)

O suporte da bomba da série 3M-MD consente, para efectuar eventuais intervenções de manutenção, de remover o bloco motor sem que se deva destacar o corpo da tubagem.

Para a desmontagem do motor da electrobomba 3S – 3LS – 3BS, é necessário agir no seguinte modo:

- retirar as duas redes de protecção (44), com auxílio de uma chave-de-fendas fazendo pressão para o centro e extraí-las dos alojamentos da lanterna (3) (fig. 3B);
- desapertar os dois parafusos (215) que bloqueiam a junta (6) na extremidade do eixo motor; retirar os parafusos (206) que ligam a flange do motor à flange da lanterna. Para as bombas acopladas a motores na forma construtiva IM 335 (B3/B5 isto é com flange e pés) (fig. C e D), retirar os parafusos de fixação dos suportes.

A este ponto, é possível retirar o motor do seu alojamento com uma deslocação axial. A remontagem é executada com o procedimento inverso.

Aplicar travas para rosca nos parafusos (215) para evitare que se soltem durante o funcionamento.

5.5. PARA AS ELECTROBOMBAS 3P-3LP-3BP (Fig.4)

A desmontagem e a inspecção de todas as partes internas é executada sem remover o corpo da bomba e as tubagens. Depois de ter isolado a electrobomba da instalação (fechar as válvulas de regulação, desligar as ligações, esvaziar o corpo da bomba), efectuar a desmontagem na sequência abaixo indicada:

- protecção da junta
- motor com eventual sustentação
- sustentação do suporte
- grupo suporte completo de impulsor e disco porta-estanquidade
- a remontagem é executada com o procedimento inverso.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελείται από δύο φυλλάδια: το 1ο ΜΕΡΟΣ περιέχει γενικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας, ενώ το 2ο ΜΕΡΟΣ περιέχει ειδικές πληροφορίες για την ηλεκτραντλία που αγοράσατε. Τα δύο φυλλάδια είναι συμπληρωματικά και κατά συνέπεια πρέπει να είστε βέβαιοι για την κατοχή τους. Τηρείτε τις οδηγίες που περιέχουν για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση και τη σωστή λειτουργία της ηλεκτραντλίας. Για ενδεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα πώλησης. Σε περίπτωση που τα δύο φυλλάδια περιέχουν αντιφατικές πληροφορίες, τηρείτε τις οδηγίες που περιέχει το 2ο ΜΕΡΟΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Για τη σύνταξη του εγχειριδίου οδηγιών χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα σύμβολα:

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην αντλία ή στην εγκατάσταση



Κίνδυνος πρόκλησης σωματικής ή υλικής βλάβης



Κίνδυνος ηλεκτρικής φύσωσης

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- | | |
|--|---------|
| 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | σελ. 22 |
| 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | σελ. 22 |
| 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ | σελ. 22 |
| 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | σελ. 22 |
| 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | σελ. 23 |
| 6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ | σελ. 36 |

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ονομασία:	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ / Τύπος	3Μ-3ΛΜ-3ΒΜ Αντλία μονομπλόκ από αστάλι 3S-3LS-3BS Μονομπλόκ με φλαντζωτά μοτέρ στάνταρ και άκαμπτο σύνδεσμο 3Ρ-3ΛΡ-3ΒΡ Συνδεδεμένες στο μοτέρ με ελαστικό σύνδεσμο και βάση στρίψεως 3ΡF 3ΛΡF-3ΒΡF Ελεύθερου άξονα (χωρίς μοτέρ και βάση) MD Χυτοσίδηρη αντλία μονομπλόκ

Οι ηλεκτραντλίες χρησιμοποιούνται για μεταφορά κρύου και ζεστού νερού (βλ. κεφ. 4) και σε σταθερές εγκαταστάσεις. Κατασκευάζονται από υλικά που διασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής και σταθερές επιδόσεις εάν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες στο 1ο και 2ο Μέρος του εγχειριδίου. Η ειδική κατασκευή επιτρέπει την αποσυρματόληψη και τη συντήρηση του μοτέρ, την αντικατάσταση της φτερωτής και του μηχανικού παρεμβύσματος, χωρίς να είναι αναγκαία η αφαίρεση του σώματος της αντλίας από τοις σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης. Προορίζονται για μεσαίες και μεγάλες παροχές σύμφωνα με τα πρότυπα EN 733 DIN 24255 και τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

3.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Οι ηλεκτραντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες εφαρμογές:

ΑΣΤΙΚΕΣ: ανύψωση νερού, εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης, κλιματισμού, ψύξης.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ: Άρδευση με τεχνητή βροχή ή επιφανειακή.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ: μεταφορά νερού, εγκαταστάσεις πλύσης, μετάγγιση υγρών μέτριας διαβρωτικότητας συμβατά με αστάλι AISI 304/316 για τα μοντέλα της σειράς 3/3L.
Η ηλεκτραντλία πρέπει να χρησιμοποιείται βάσει των τεχνικών της χαρακτηριστικής.

3.3. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Οι ηλεκτραντλίες της Σειράς 3 και MD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά βρώμικου νερού, νερού με οξέα και γενικώς διαβρωτικά υγρά, νερό με θερμοκρασία ανώτερη από αυτήν που αναφέρεται στο κεφ.4, θαλασσινό νερό, εύφλεκτα και γενικώς επικίνδυνα υγρά.

Οι ηλεκτραντλίες δεν πρέπει να λειτουργούν ποτέ χωρίς υγρό.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 3

	μον.	3Μ-3ΛΜ-3ΒΜ	3S-3LS-3BS-3SF	3Ρ-3ΛΡ-3ΒΡ 3ΡF-3ΛΡF
Μέγ. θερμοκρασία αντλούμενου υγρού	°C	-10 +90 -10 +110 (3ΜΗ,3ΜΗΣ,3ΛΜ)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3ΡΗ,3ΡΗΣ,3ΛΡ)
Διάμετρος αναρρόφησης	mm	50-65-80		
Διάμετρος κατάθλιψης	mm	32-40-50-65		
Μέγ. πίεση λειτουργίας	MPa	1		

4.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ MD

	μον.	MD
Μέγ. θερμοκρασία αντλούμενου υγρού	°C	90
Διάμετρος αναρρόφησης	mm	50-65-80
Διάμετρος κατάθλιψης	mm	32-40-50-65
Μέγ. πίεση λειτουργίας	MPa	1

4.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΑΣ 3, MD

ΤΥΠΟΣ	Με τεχνητό αερισμό T.E.F.C.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Βλ. πινακίδα ηλεκτραντλίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΕΙΣ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ: ασφαλεία με αυτόματη επαναφορά ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ: με ευθύνη του εγκαταστάτη

4.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

Ισχύς kW	ΜΟΤΕΡ		50 Hz		60 Hz	
	3_M Υψος άξονα	3S-3P Υψος άξονα	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
Power kW	ΜΟΤΕΡ		4 πόλοι 50 Hz			
	3_M Υψος άξονα	3S-3P Υψος άξονα	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70	<70		

* Στάθμη ηχητικής πίεσης – Μέση τιμή μετρήσεων σε απόσταση ενός μέτρου από την αντλία. Ανοχή ± 2.5 dB.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΨΩΣΤΕΉΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΣΧΟΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ (Μέγ. 20°) (ΕΙΚ. 1)

5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑ 3, MD

Για την εγκατάσταση της αντλίας εφαρμόστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7.2 στο 1ο ΜΕΡΟΣ και του σημείου που ακολουθεί:

- χρησιμοποιήστε σωληνώσεις κατάλληλης διαμέτρου έχοντας υπόψη ότι η διάμετρος αναρρόφησης (πρόσωση αντλίας) διαφέρει από τη διάμετρο κατάθλιψης (πάνω πλευρά), (βλ. κεφ.4).

5.1.1. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ 3P-3LP-3BP

Οι αντλίες της σειράς 3P - 3LP - 3BP τοποθετούνται σε βάση. Καθώς το βάρος των μονάδων προς εγκατάσταση είναι περιορισμένο και τα προβλεπόμενα φορτία στις σωληνώσεις μικρά, δεν είναι αναγκαία η βάση θεμελίωσης. Η υπερυψωμένη βάση θεμελίωσης θα καθιστούσε ωστόσο πιο εύκολη την εισαγωγή ενός δοχείου συλλογής όταν είναι αναγκαία η εκκένωση του σώματος της αντλίας και θα χρησίμευε ως ύψωμα ασφαλείας όταν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας στο δάπεδο. Όταν οι μονάδες τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο, αρκεί να βυθίσετε στο τσιμέντο μόνο τα μπουλόνια θεμελίωσης.

Παρόλο που η αντλία και το μοτέρ έχουν ευθυγραμμιστεί από το εργοστάσιο, η βάση μπορεί να υποστεί στρεβλώσεις όταν οι βίδες ασφάλισης στερεώνονται κατά την εγκατάσταση. Για την ευθυγράμμιση ελέγξτε με ένα μετρητή ή ελεγκτήρα εάν η απόσταση ανάμεσα στους συνδέσμους είναι ίση σε όλη την περιφέρεια. Ελέγξτε επίσης με κανόνα ή μετρητή την ευθυγράμμιση (ομοαξονικότητα) της εξωτερικής ζώνης των συνδέσμων. Για την ευθυγράμμιση πρέπει να αφαιρέσετε την προστασία του συνδέσμου. Πριν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε την προστασία. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε τέσσερα διαμετρικά αντίθετα σημεία. Τα σφάλμα διορθώνονται λασκάροντας ή αφαιρώντας τις βίδες όπου είναι αναγκαίο για να μετακινήσετε τα πόδια στη βάση και να τοποθετήσετε ενδοχόμενες ρυθμιστικά ελάσματα (ΕΙΚ. 4).

Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΗΞΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ.

5.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑ 3, MD

Για την εγκατάσταση των σωληνώσεων εφαρμόστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 στο 1ο ΜΕΡΟΣ και των σημείων που ακολουθούν:

- Μη συνδέετε την αντλία σε μη ευθυγραμμισμένους σωλήνες
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο στήριγμα για το σωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης ώστε να μη μεταβληθεί η ευθυγράμμιση της αντλίας
- Εγκαταστήστε βαλβίδα αντεπιστροφής ανάμεσα στην αντλία και τη στρόφιγγα κατάθλιψης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - όταν το μήκος του σωλήνα είναι μεγάλο
 - όταν το πραγματικό μανομετρικό ύψος είναι υψηλό
 - όταν η αντλία είναι αυτόματη
 - όταν το νερό αντλείται σε δεξαμενή
 - όταν δύο ή περισσότερες αντλίες λειτουργούν παράλληλα.

d) Σύστημα αναρρόφησης:

- Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να έχει κλίση προς τα πάνω (τουλάχιστον 1/100) σε σχέση με την αντλία για να αποφεύγεται ο σχηματισμός θυλάκων αέρα. Οι σύνδεσμοι του σωλήνα πρέπει να στερεώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται αναρρόφηση αέρα
- Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντός και ευθύγραμμος
- Εγκαταστήστε ρυθμιστή αναρρόφησης όπως στην ΕΙΚ.2 για να αποφύγετε το σχηματισμό θυλάκων αέρα.

5.3. ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ MD

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ.

- Ξεβιδώστε την εξαγωγική τάπα στο πάνω μέρος της πρόσωσης του σώματος της αντλίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να γεμίσετε με νερό την αντλία έως την υπερχειλίση.
- Βιδώστε την εξαγωγική τάπα μέχρι να ασφαλίσει για να αποφύγετε την είσοδο αέρα.

5.4. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΩΝ (ΕΙΚ.3)

Η βάση της αντλίας της Σειράς 3M-MD επιτρέπει την αφαίρεση του μοτέρ για ενδοχόμενες επεμβάσεις συντήρησης, χωρίς να είναι αναγκαία η αποσύνδεση του σώματος από τις σωληνώσεις.

Για την αφαίρεση του μοτέρ της ηλεκτρικής 3S - 3LS - 3BS ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλετε με ένα κατσαβίδι τα δύο πλέγματα προστασίας (44) πιέζοντας προς το κέντρο και αφαιρέστε τα από τις υποδοχές στο περίβλημα (3) (εικ. 3B)
- Λασκάρτε τις δύο βίδες (215) που ασφαλίζουν το σύνδεσμο (6) στο άκρο του κινητήριου άξονα. Βγάλετε τις βίδες (206) που συνδέουν τη φλάντζα του μοτέρ με τη φλάντζα του περιβλήματος. Για τις αντλίες που συνδέονται σε μοτέρ τύπου IM 335 (B3/B5 δηλ. με φλάντζα και πόδια) (εικ. C και D), βγάλετε τις βίδες στερέωσης στα στήριγματα.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να αφαιρέσετε το μοτέρ από τη θέση του μετακινώντας το κατά μήκος του άξονα. Για την τοποθέτηση ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Βιδώστε τον κοχλίο (215) ώστε να μετ'ναι ανοικτή η εξαγωγή στην α' κρη του α' άξονα.

5.5. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ 3P-3LP 3BP (ΕΙΚ. 4)

Η αποσυναρμολόγηση και ο έλεγχος όλων των εσωτερικών τμημάτων γίνεται χωρίς να αφαιρείται το σώμα της αντλίας και οι σωληνώσεις. Αφού απομονώσετε την ηλεκτρική αντλία από τις σωληνώσεις (κλείστε τις στρόφιγγες, αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις, αδειάστε το σώμα της αντλίας), αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά:

- προστασία συνδέσμου
- μοτέρ με ενδοχόμενη βάση
- στήριγμα βάσης
- πλήρης βάση φτερωτής και δίσκος παρεμβύσματος
- για την τοποθέτηση ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

PRÍRUČKA K POUŽITÍ A ÚDRŽBE ČÁST 2

UŽIVATEL JE POVINEN PRÍRUČKU DOBRĚ UCHOVAT

1. ÚVOD

Tato příručka se skládá ze dvou dílů: ČÁST 1, která obsahuje všeobecné informace o celé naší výrobní řadě a ČÁST 2, která obsahuje specifické informace o Vámi zakoupeném elektrickém čerpadle. Tyto dvě publikace se vzájemně doplňují, proto se přesvědčte, že jste obdrželi oba díly.

Za účelem dosažení optimálního výkonu a správné funkce elektrického čerpadla se řiďte pokyny uvedenými v těchto příručkách. Další informace jsou Vám k dispozici u nejbližšího autorizovaného prodejce.

V případě neshod v informacích uvedených v těchto dvou dílech se řiďte údaji týkajícími se specifického výrobku v ČÁSTI 2.

JE ZAKÁZÁNA JAKÁKOLIV, I ČÁSTEČNÁ, REPRODUKCE ILUSTRAČÍ A/NEBO TEXTU.

Při přípravě příručky byly použity následující symboly:

POZOR Nebezpečí poškození čerpadla nebo škod na zařízení



Nebezpečí škod na zdraví osob nebo na majetku



Nebezpečí elektrické povahy

2. SEZNAM

- | | |
|--|---------|
| 1. ÚVOD | str. 24 |
| 2. SEZNAM | str. 24 |
| 3. POPIS A POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ČERPADLA | str. 24 |
| 4. TECHNICKÉ ÚDAJE | str. 24 |
| 5. PŘÍPRAVA NA PROVOZ | str. 25 |
| 6. SCHÉMATA A VÝKRESY | str. 36 |

3. POPIS A POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ČERPADLA

3.1. POPIS

Název MODEL / Typ	POVRCHOVÁ ELEKTRICKÁ ČERPADLA
3M-3LM-3BM 3S-3LS-3BS	Kompaktní čerpadlo z ocele Kompaktní se standardním motorem připojeným pomocí příruby a pevné spojky
3P-3LP-3BP	Spojené s motorem pomocí elastického spoje a opěrné základny
3PF 3LPF-3BPF MD	S volným hřídelem (bez motoru a základny) Kompaktní čerpadlo z litiny

Tato elektrická čerpadla jsou používána pro čerpání studené a teplé vody (viz kap. 4) a jsou určena pro pevnou instalaci. Jsou vyrobeny z materiálů zaručujících dlouhou životnost a stálou úroveň výkonu, pokud jsou používána podle pokynů uvedených v příručce 1 a 2.

Jejich speciální konstrukční řešení umožňuje demontáž a údržbu motoru, výměnu oběžného kola a mechanické ucpávky, aniž by bylo potřeba odmontovat těleso čerpadla od sacího a výtlačného potrubí. Jsou určena pro střední a vysoká dopravovaná množství podle norem EN 733 DIN 24255 a ostatních odpovídajících evropských norem.

3.2. URČENÉ POUŽITÍ

Elektrická čerpadla jsou určena pro následující aplikace: OBČANSKÉ: rozvod vody, tlakové stanice, klimatizace, chlazení. ZEMĚDĚLSKÉ: zavlažování postřikem a povrchové zavlažování. PRŮMYSLOVÉ: čerpání vody, mycí linky, přečerpávání kapalin mírně agresivních a kompatibilních s ocelí AISI 304/316 u modelu série 3/3L.

Používejte elektrické čerpadlo podle jeho technických vlastností. ГК Водная техника info@water-technics.ru (495) 971 72 02

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. NEPOVOLENÉ POUŽITÍ

Elektrická čerpadla série 3 a MD nemohou být použita pro čerpání znečištěné vody, vody s obsahem kyselin a obecně žíravých kapalin, vody s teplotou vyšší než hodnoty uvedené v kap.4, mořské vody a hořlavých kapalin a nebezpečných kapalin obecně.

Elektrická čerpadla nesmějí být nikdy uváděna do chodu bez kapalin.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1. TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL SÉRIE 3

	M.J.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Maximální teplota čerpané kapaliny	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Průměr sání	mm	50-65-80		
Průměr výtaku	mm	32-40-50-65		
Maximální provozní tlak	MPa	1		

4.2. TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL MD

	M.J.	MD
Maximální teplota čerpané kapaliny	°C	90
Průměr sání	mm	50-65-80
Průměr výtaku	mm	32-40-50-65
Maximální provozní tlak	MPa	1

4.3. TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ SÉRIE 3, MD

Typ	S nuceným větráním T.E.F.C.
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	Viz identifikační štítek čerpadla
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	JEDNOFÁZOVÉ: tepelná s automatickým obnovním funkce TŘÍFÁZOVÉ: instaluje instalační technik

4.4. INFORMACE O HLUČNOSTI

		MOTORE		50 Hz		60 Hz	
		3_M-MD Výška osy	3S-3P Výška osy	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
Výkon kW							
1.1	90	80	<70	<70	72	<70	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70	70
3	100	100	71	<70	76	74	74
4	100	112	71	73	76	78	78
5.5	112	132	75	77	80	82	82
7.5	112	132	75	77	80	82	82
9.2	132	132	80	77	85	82	82
11	132	160	80	79	85	84	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85	85
		MOTORE		4 poles 50 Hz			
Power kW		3_M Výška osy	3S-3P Výška osy	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤3		71-100	71-100	<70	<70		

* Hladina zvukového tlaku - průměr měření ve vzdálenosti 1 m od čerpadla. Tolerance ± 2.5 dB.

www.water-technics.ru

VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TECHNICKÝCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ A AKTUALIZACE SVÝCH VÝROBKŮ.

5. PŘÍPRAVA NA PROVOZ

POZOR

PRO ZVEDÁNÍ NEBO PŘENOS ELEKTRICKÉHO ČERPADLA POUŽIJTE LANO VHDNÉ PRO JEHO HMOTNOST, PŘI TÉTO OPERACI ČERPADLO PŘÍLIŠ NENAKLÁNĚJTE (MAX 20°) (OBR. 1);

5.1. INSTALACE SÉRIE 3, MD

Při instalaci čerpadel dodržujte pokyny uvedené v ČÁSTI 1. v kapitole 7.2 a následujících bodech:

- použijte potrubí o vhodném průměru, mějte na paměti, že u některých modelů je průměr sání (čelní strana čerpadla) větší než průměr výtaku (horní strana čerpadla) (viz kap.4).

5.1.1. PRO ELEKTRICKÁ ČERPADLA 3P-3LP-3BP

Jednotky série 3P - 3LP - 3BP jsou montovány na základně. Vzhledem k tomu, že tyto instalované jednotky mají omezenou hmotnost a během provozu nedochází k přílišnému zatížení potrubí, základna není nutná. Zvýšená základna čerpadla však usnadňuje instalaci sběrné nádoby pro případ vyprazdňování tělesa čerpadla, tato základna by mohla sloužit i jako bezpečnostní zvýšený podstavec v případě zaplavení podlahy. Jakmile jsou jednotky postavené přímo na podlaze, stačí zapustit do betonu pouze základové šrouby.

Přestože bylo čerpadlo vyrovnáno s motorem v závodě, mohlo by dojít ke zkroucení základny při utahování stavečních šroubů během instalace. Při vyrovnávání zkontrolujte komparátorem nebo kalibrovacím měřítkem, zda je vzdálenost spojů stejná po celém obvodu. Dále zkontrolujte pomocí pravítka nebo komparátoru vyrovnání (souosost) vnější části spojů. Při vyrovnávání musí být ochrana spoje sejmuta. Zkontrolujte, zda byla před uvedením do chodu opět namontována. Vyrovnání kontrolujte na čtyřech protilehlých bodech; při opravě závad uvolněte nebo odstraňte šrouby na potřebných místech, posuňte nožky základny a eventuálně přidejte kalibrované podložky (OBR. 4).

NEPŘESNÉ VYROVNÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBOVAT VIBRACE POŠKOZENÍ LOŽISEK A SPOJŮ A PRASKNUTÍ KONCE HRÍDELE.

5.2. POTRUBÍ SÉRIE 3, MD

Při instalaci potrubí dodržujte pokyny uvedené v ČÁSTI 1. v kapitole 7 a následujících bodech:

- nemontujte čerpadlo na nevyrovnané potrubí;
- použijte vhodnou podložku pro sací a výtlačné potrubí, aby nebylo ohroženo vyrovnání čerpadel;
- v následujících případech instalujte na výtaku zpětný ventil mezi čerpadlo a klapku:
 - jakmile je potrubí dlouhé;

- jakmile je vysoká efektivní výtlačná výška;
 - v případě automatického čerpadla;
 - jakmile je voda čerpaná do nádrže;
 - jakmile jedno nebo více čerpadel pracují paralelně;
- d) sací systém:

- sací potrubí musí být nakloněno směrem vzhůru (nad 1/100) vzhledem k čerpadlu, zamezte tak hromadění vzduchu v čerpadle. Spojky potrubí musí být upevněny tak, aby nedocházelo k nasávání vzduchu;
- sací potrubí musí být co nejkratší a nejrovnější;
- nainstalujte reduktor sání způsobem označeným na OBR.2 za účelem zamezení hromadění vzduchu v čerpadle.

5.3. NAPLNĚNÍ ČERPADEL MD

POZOR

PŘI TÉTO OPERACI MUSÍ BÝT SVORKOVNICE MOTORU DOKONALE UZAVŘENA.

- Odšroubujte šestihrannou zátku umístěnou na čele horní části tělesa čerpadla;
- pomocí nálevky naplňte těleso čerpadla vodou až do jeho přeplnění;
- opět zašroubujte šestihrannou zátku až do jejího zablokování, aby se zabránilo infiltraci vzduchu.

5.4. DEMONTÁŽ ČERPADEL (OBR.3)

Při demontáži motoru elektrického čerpadla 3S - 3LS - 3BS je třeba postupovat následujícím způsobem:

- pomocí šroubováku odšroubujte dvě ochranné sítě (44) zatlačte směrem ke středu a sejměte je z uložení na zvonu (3) (obr. 3B);
- uvolněte dva šrouby (215), které upevňují spoj (6) na konce hřídele motoru; sejměte šrouby (206), které spojují přírubu motoru na přírubu zvonu. U čerpadel, která jsou spojena s motorem podle konstrukčního řešení IM 335 (B3/B5 to znamená s přírubou a nožkami) (obr. C a D), sejměte stavěcí šrouby na opěry.

V této chvíli je možné axiálním pohybem vyjmout motor z jeho uložení. Při opětné montáži postupujte opačně.

Naneste na šrouby (215) přípravek na zajišťování závitů, zamezte tak uvolňování během chodu.

5.5. DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ČERPADEL 3P-3LP 3BP (OBR. 4)

Demontáž a kontrola všech vnitřních částí se provádí bez demontáže čerpadla a potrubí. Po izolaci elektrického čerpadla od zařízení (uzavřete klapky, odpojte všechna připojení, vyprázdněte těleso čerpadla:

- ochrana spoje
- motor s případným držákem
- držák opěry
- jednotky opěry včetně oběžného kola a unášecím kotoučem těsnění
- při opětné montáži postupujte opačně.

PRÍRUČKA NA POUŽITIE A ÚDRŽBU ČASŤ 2

UŽÍVATEĽ JE POVINNÝ PRÍRUČKU DOBRE USCHOVAŤ

1. ÚVOD

Táto príručka je zložená z dvoch častí: ČASŤ 1, ktorá obsahuje všeobecné informácie o celej našej výrobnej sérii a ČASŤ 2, ktorá obsahuje špecifické informácie o Vami zakúpenom elektrickom čerpadle. Tieto dve publikácie sa vzájomne dopĺňajú, preto skontrolujte, či ste dostali oba diely.

Z dôvodu dosiahnutia optimálneho výkonu a správnej funkcie elektrického čerpadla sa riadte pokynmi uvedenými v týchto príručkách. Ďalšie informácie sú Vám k dispozícii u najbližšieho autorizovaného predajcu.

V prípade nezhôd v informáciách uvedených v týchto dvoch dieloch sa riadte údajmi týkajúcimi sa špecifického výrobku v ČASTI 2.

JE ZAKÁZANÁ AKÁKOL'VEK, AJ ČIASŤOČNÁ, REPRODUKCIA ILLUSTRÁCIÍ A/ ALEBO TEXTU.

Prí príprave príručky boli použité nasledujúce symboly:

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo poškodenia čerpadla alebo škôd na zariadení



Nebezpečenstvo škôd na zdraví osôb alebo na majetku



Nebezpečenstvo elektrického charakteru

2. ZOZNAM

1. ÚVOD str. 26
2. ZOZNAM str. 26
3. POPIS A POUŽITIE ELEKTRICKÉHO ČERPADLA str. 26
4. TECHNICKÉ ÚDAJE str. 26
5. PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU str. 27
6. SCHÉMY A VÝKRESY str. 36

3. POPIS A POUŽITIE ELEKTRICKÉHO ČERPADLA

3.1. POPIS

Názov	POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ
MODEL / Typ	
3M-3LM-3BM	Kompaktné oceľové čerpadlo
3S-3LS-3BS	Kompaktné čerpadlo s štandardným motorom pripojeným prírubou a pevným spojom
3P-3LP-3BP	Zmontované s motorom pomocou elastického spoja a podstavcom
3PF 3LPF-3BPF	S voľným hriadeľom (bez motora a podstavca)
MD	Kompaktné liatinové čerpadlo

Tieto čerpadlá sú používané pre čerpanie studenej a teplej vody (viď kap. 4) a sú určené pre pevnú inštaláciu. Sú vyrobené z materiálov, ktorú zaručujú dlhú životnosť a stály výkon, pokiaľ sú používané podľa pokynov uvedených v príručke Časť 1 a 2.

Špeciálna konštrukcia týchto čerpadiel umožňuje demontáž a údržbu motora, výmenu obehového kola a mechanickej upchávky, bez toho, aby bolo nutné odmontovať teleso čerpadla od sacieho a výtlačného potrubia. Sú určené pre stredné a veľké dopravované množstvá vody podľa noriem EN 733 DIN 24255 a iných odpovedajúcich európskych noriem.

3.2. URČENÉ POUŽITIE

Elektrické čerpadlá sa môžu používať pre nasledovné účely: OBCIANSKÉ: prepravu vody, tlakové stanice, klimatizácia, chladenie.

POĽNOHOSPODÁRSKE: zavlažovanie postrekom a povrchové zavlažovanie.

PRÍEMYSELNÉ: čerpanie vody, umývacie zariadenia mierne agresívne kompatibilné s oceľou AISI 304/316 pre modely série 3/3L.

Používajte elektrické čerpadlá iba na účely určené v tomto návode.

3.3. NEPOVOLENÉ POUŽITIE

Elektrické čerpadlá série 3 a MD nemôžu byť použité pre čerpanie znečistenej vody, vody s obsahom kyselín a všeobecne žieravých kvapalín, vody s teplotou vyššou ako hodnoty uvedené v kap.4, morskej vody, horľavých a všeobecne nebezpečných kvapalín.

Elektrické čerpadlá sa nikdy nesmú uvádzať do chodu bez kvapaliny.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1. TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADIEL SÉRIE 3

	M.J.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP-3PF-3LPF
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Priemer sacieho otvoru	mm	50-65-80		
Priemer výtlačku	mm	32-40-50-65		
Maximálny prevádzkový tlak	MPa	1		

4.2. TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADIEL MD

	M.J.	MD
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny	°C	90
Priemer sacieho otvoru	mm	50-65-80
Priemer výtlačku	mm	32-40-50-65
Maximálny prevádzkový tlak	MPa	1

4.3. TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADIEL SÉRIE 3, MD

TYP	S núteným vetraním T.E.F.C.
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	Viď identifikačný štítok čerpadla
OCHRANA PROTI PRETÁŽENIU	JEDNOFÁZOVÉ: tepelná s automatickým opätovným zapnutím TROJFÁZOVÉ: zaisťuje inštaláciu technik

4.4. INFORMÁCIE O HLUČNOSTI

MOTOR		50 Hz		60 Hz	
		3_M-MD Výška osi	3S-3P Výška osi	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
Výkon kW					
1.1	90	80	<70	<70	<70
1.5	90	90	<70	<70	70
2.2	90	90	<70	<70	70
3	100	100	71	<70	76
4	100	112	71	73	76
5.5	112	132	75	77	80
7.5	112	132	75	77	80
9.2	132	132	80	77	85
11	132	160	80	79	85
13	132	-	80 (MD)	-	-
15	132	160	80	79	85
18.5	160	160	83-82	79	88-87
22	160	180	83-82	80	88-87
MOTOR		4 pól 50 Hz			
Power kW		3_M Výška osi	3S-3P Výška osi	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*
≤3		71-100	71-100	<70	<70

* Hladina akustického tlaku – Stredná hodnota meraní vo vzdialenosti 1 m od čerpadla. Tolerancia ± 2.5 dB.

** Hladina akustického tlaku – Stredná hodnota meraní vo vzdialenosti 1 m od čerpadla. Tolerancia ± 2.5 dB.

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO MENIŤ TECHNICKÉ ÚDAJE Z DÔVODU ZLEPŠENIA A AKTUALIZÁCIE.

5. PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

UPOZORNENIE PRI ZDVÍHANÍ ALEBO PREMIESŤOVANÍ ČERPADLA POUŽÍVAJTE LANO VHDNÉ PRE JEHO HMOTNOSŤ, ČERPADLO PRÍLIŠ NENAKLÁŇAJTE (MAX 20°) (OBR. 1);

5.1. INŠTALÁCIA SÉRIE 3, MD

Pri inštalácii čerpadiel dodržiavajte pokyny uvedené v ĚASTI 1 v kapitole 7.2 a nasledujúcich bodoch:

- používajte potrubie vhodného priemeru, majte na pamäti, že priemer satia (čelná strana čerpadla) sa líši od výtlačného priemeru (horná strana čerpadla), (viď kap.4).

5.1.1. PRE ČERPADLÁ 3P-3LP-3BP

Jednotky série 3P - 3LP - 3BP sú namontované na podstavci. Vzhľadom na to, že sú to jednotky s obmedzenou hmotnosťou a počas prevádzky nedochádza k prílišnému zafarbeniu potrubia, nie je nutná základňa. Zvýšená základňa však uľahčuje montáž zbernej nádoby, ak je potrebné vyprázdniť teleso čerpadla a slúži ako bezpečnostné zvýšenie v prípade nebezpečenstva zaplavenia podlahy. Ak sú jednotky umiestnené priamo na podlahe, stačí zapustiť do betónu iba základové skrutky.

Napriek tomu, že čerpadlo a motor boli vyrovnané v závode, podstavec by sa mohol skrútiť pri uťahovaní upevňovacích skrutiek počas inštalácie. Počas vyrovňovania skontrolujte pomocou komparátora alebo kalibračného meradla, či je vzdialenosť medzi spojmi rovnaká po celom obvode. Ďalej skontrolujte pomocou komparátora alebo kalibračného meradla vyrovnanie (súososť) vonkajšej časti spojov. Ochrana spoja musí byť pri vyrovňovaní odstránená. Skontrolujte, či bola pred uvedením do prevádzky opäť namontovaná. Kontrola musí byť vykonávaná v štyroch protiahlych bodoch; chyby musia byť opravené uvoľnením alebo odstránením skrutiek, posunutím nožičiek podstavca a pridaním kalibrovanych doštičiek (OBR. 4).

NEPRESNÉ VYROVNANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ VIBRÁCIE, POŠKODENIE LOŽÍSK A SPOJOV A POŠKODENIE KONCA HRIADELA.

5.2. POTRUBIE SÉRIE 3, MD

Pri inštalácii potrubia dodržiavajte pokyny uvedené v ČASTI 1 v kapitole 7 a nasledujúcich bodoch:

- a) nemontujte čerpadlo na nevyrované potrubie;
- b) použite vhodnú operu pre sacie a výtlačné potrubie, zaručíte tak vyrovnanie elektrického čerpadla;
- c) v nasledujúcich prípadoch inštalujte medzi čerpadlo a klapku na výtlačku spätný ventil:
 - dlhé potrubie;
 - veľká efektívna výtlačná výška;
 - automatické čerpadlo;
 - ak je voda čerpaná do nádrže;

- ak jedno alebo viacero čerpadiel pracuje paralelne;
- d) sací systém:
 - 1. sacie potrubie musí byť naklonené smerom hore (výše 1/100) vzhľadom k čerpadlu, zamedzí sa tak tvorbe vzduchových bublín. Spojie potrubia musia byť upevnené tak, aby sa zamedzilo nasávaníu vzduchu;
 - 2. sacie potrubie musí byť čo najkratšie a najrovnejšie;
 - 3. inštalujte reduktor satia podľa ilustrácie na OBR.2 z dôvodu zamedzenia tvorby vzduchových bublín.

5.3. PLNENIE ČERPADIEL MD

UPOZORNENIE PRI TEJTO OPERÁCII MUSÍ BYŤ SVORKOVNICA MOTORA DOKONALE ZATVORENÁ.

- a) Odskrutkujte šesťhrannú zátku umiestnenú hore na čelnej strane telesa čerpadla;
- b) pomocou lievika naplňte čerpadlo vodou až do jeho preplnenia;
- c) zaskrutkujte šesťhrannú zátku až do jej zablokovania, zabránite tak vstupu vzduchu.

5.4. DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ČERPADIEL (OBR.3)

Opera čerpadla série 3M-MD umožňuje počas prípadnej údržby demontovať blok motora bez demontáže telesa čerpadla od potrubia.

Pri demontáži motora elektrického čerpadla 3S - 3LS - 3BS je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:

- pomocou skrutkovača odstráňte dve ochranné siete (44), zatlačte ich smerom ku stredú a odmontujte ich z uloženia zvonu (3) (obr. 3B);
- uvoľnite dve skrutky (215), ktoré upevňujú spoj (6) na koniec hriadeľa motora; odstráňte skrutky (206), ktoré spájajú prírubu motora s prírubou zvona. Pre čerpadlá spojené s motorom podľa konštrukčného riešenia IM 335 (B3/B5 to znamená s nožkami a prírubou) (obr. C a D), odstráňte skrutky upevnenia na opery.

V tomto okamihu je možné axiálnym pohybom demontovať motor z jeho uloženia. Pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí.

Aplikujte na skrutky (215) prípravok na zaistenie závitov, týmto spôsobom zamedzte uvoľňovaniu počas chodu.

5.5. DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ČERPADIEL 3P-3LP 3BP(OBR. 4)

Demontáž a kontrola všetkých vnútorných komponentov sa vykonáva bez demontáže telesa čerpadla a potrubia. Najprv izolujte čerpadlo od zariadenia (zatvorte klapky, odpojte všetky pripojenia, vyprázdňte teleso čerpadla), pri demontáži postupujte v ďalej uvedenom poradí:

- ochrana spoja
- motor s prípadnou oporou
- držiak opory
- jednotka opory vrátane obehového kola a unášacieho kotúča tesnenia
- pri opätovnej montáži postupujte v opačnom poradí.

PODRECZNIK INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 2
PODRECZNIK NALEŻY STARANIE PRZECHOWYWAĆ

1. WPROWADZENIE

Niniejszy podręcznik instrukcji składa się z dwóch części: CZĘŚĆ 1, zawierająca informacje ogólne dotyczące naszej produkcji oraz CZĘŚĆ 2, zawierająca informacje szczegółowe dotyczące elektropomp, którą Państwo nabyli. Obydwie części uzupełniają się, dlatego też najlepiej posiadać jedną i drugą.

Należy stosować się do przepisów zawartych w obydwu częściach, aby otrzymać najlepszą wydajność oraz zapewnić poprawne funkcjonowanie elektropompy. W celu dalszych informacji należy zwrócić się do najbliższego, autoryzowanego punktu sprzedaży.

W przypadku gdyby informacje zawarte w obydwu częściach były sprzeczne, należy zastosować się do poleceń szczegółowych znajdujących się w CZĘŚCI 2.

**ZABRANIA SIĘ JAKIEJKOLWIEK FORMY POWIELANIA,
RÓWNIEŻ CZĘŚCIOWEGO, ILUSTRACJI I/LUB TEKSTU
NINIEJSZEGO PODRECZNIKA.**

W podręczniku znajdują się niżej wymienione symbole:

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia pompy lub instalacji



Ryzyko zranienia osób lub uszkodzenia przedmiotów



Ryzyko porażenia prądem

2. SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	str. 28
2. SPIS TREŚCI	str. 28
3. OPIS I SPOSÓB UŻYCIA ELEKTROPOMPY	str. 28
4. DANE TECHNICZNE	str. 28
5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA	str. 29
6. SCHEMATY I RYSUNKI	str. 36

3. OPIS I SPOSÓB UŻYCIA ELEKTROPOMPY

3.1. OPIS

Nazwa	ELEKTROPOMPY POWIERZCHNIOWE
MODEL / TYP	3M-3LM-3BM Monoblok pompy stalowej
	3S-3LS-3BS Monoblok z silnikami standardowymi z kołnierzem i sztywnym łączem
	3P-3LP-3BP Podłączone do silnika elastycznym łączem i z podstawą
	3PF 3LPF-3BPF Z wolną osią (bez silnika i podstawy)
	MD Monoblok pompy żeliwnej

Elektropompy używane są do przepompowywania wody ciepłej i zimnej (patrz rozdz. 4) i do instalacji stałych. Zbudowane są z surowców, które gwarantują ich trwałość w czasie i stałą wydajność zgodnie ze wskazówkami wskazanymi w instrukcji Część 1 i 2.

Specjalna konstrukcja pozwala na rozkręcenie i konserwację silnika, na wymianę wirnika i uszczelnień bez odkręcenia korpusu pompy od przewodów zasilania i pompowania. Przewidziane są średnie i duże wydajności zgodnie z normą EN 733 DIN 24255 i innych odpowiednich europejskich.

3.2. ZASTOSOWANIE ELEKTROPOMP

Zastosowanie pomp:

OBIEKTY CYWILNE: do wypompowywania wody, do instalacji ciśnieniowych, kondycjonowania, chłodzenia.

ROLNICTWO: do nawadniania kropłowego i przepływowego.

PRZEMYSŁ: przepompowywanie wody, do urządzeń myjących, do przepompowywania płynów lekko agresywnych zgodnych ze stalą AISI 304/316 dla modeli z serii 3/3L.

Należy używać elektropomp zgodnie z ich właściwościami technicznymi.

3.3. ZAKAZ UŻYTKOWANIA ELEKTROPOMP

Elektropompy z serii 3 i MD nie mogą być używane do przepompowywania wody brudnej z zawiesinami, wód zawierających kwasy lub roztwory zasadowe oraz płynów powodujących korozję, wody o temperaturze wyższej od podanej w rozdziale 4, wody morskiej, płynów łatwopalnych lub niebezpiecznych.

Elektropompy nie mogą być używane bez zanurzenia w cieczy.

4. DANE TECHNICZNE

4.1. DANE TECHNICZNE POMP Z SERII 3

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP-3PF-3LPF
Maksymalna temperatura pompowania płynu	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
średnica zasilania	mm	50-65-80		
średnica przepływu	mm	32-40-50-65		
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1		

4.2. DANE TECHNICZNE POMP MD

	U.M.	MD
Maksymalna temperatura pompowania płynu	°C	90
średnica zasilania	mm	50-65-80
średnica przepływu	mm	32-40-50-65
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1

4.3. DANE TECHNICZNE SILNIKÓW Z SERII 3, MD

TYP	Wymuszone napowietrzanie T.E.F.C.
DANE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	Należy zapoznać się z tabliczką znamionową elektropompy
OCHRONA PRZECIW PRZECIĄŻENIU	JEDNOFAZOWA: termiczna z uzbrojeniem automatycznym TRÓJFAZOWA: do wykonania przez użytkownika

4.4. INFORMACJE NA TEMAT POZIOMU HAŁASU

Moc kW	SILNIK		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD Wysokość osi	3S-3P Wysokość osi	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*	3_M-MD LpA [dB] (A)*	3S-3P** LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
SILNIK			4 połok 50 Hz			
Power kW	3_M Wysokość osi	3S-3P Wysokość osi	3_M LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
≤ 3	71-100	71-100	<70	<70		

* Poziom ciśnienia dźwiękowego – średnia odczytu na odległości 1 m od pompy. Tolerancja ±2.5 dB.

info@water-technics.ru (495) 937 50 61

www.water-technics.ru

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN DANYCH TECHNICZNYCH W CELU ULEPSZENIA I UNOWOCZEŚNIENIA PRODUKTU.

5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

UWAGA

W CELU PODNIESIENIA LUB OPUSZCZENIA ELEKTROPOMPY NALEŻY UŻYĆ SZNURA PRZYMOCOWANEGO DO UCHWYTU; NIE PRZYCHYLAĆ JEJ ZBYT DUŻO (MAKS 20°) (RYS. 1);

5.1. INSTALACJA SERII 3, MD

W celu instalacji pomp należy postępować tak, jak podano w Części 1 w rozdziale 7.2 i dostosować się również do poniższego zalecenia:

- Zastosować rurę z właściwą średnicą mając na uwadze, że średnica ssania (część przednia pompy) jest inna od średnicy wyjścia (strona górna pompy), (patrz rozdz. 4).

5.1.1. DLA ELEKTROPOMP 3P-3LP-3BP

Grupy z serii 3P - 3LP - 3BP są zamontowane na podstawie. Są to grupy od pewnej wadze i obciążenie przepływowe jest nieznaczne, więc nie ma potrzeby wykonania fundamentu. Podniesiony fundament ułatwiłby założenie pojemnika do poróżniania korpusu pompy, kiedy jest to konieczne lub niezbędne jest umieszczenie pompy na podwyższeniu w przypadku niebezpieczeństwa zalania posadzki. Jeśli grupa ustawiona jest bezpośrednio na posadzce wystarczy zacementować tylko wkręty fundamentowe.

Jeśli pompa została ustawiona odpowiednio do silnika w fabryce podstawa może wykrywić się w momencie, kiedy wkręty zostaną przykręcone w fazie montażu. Przy ustawianiu w pionie sprawdzić, z pomocą komparatora lub przyrządu pomiarowego, czy odległość pomiędzy półzłączami jest jednakowa na całej długości krawędziowej. Sprawdzić również, linijką lub komparatorem ustawienie w linii (współosiowość) pasa zewnętrznego półzłącza. Zabezpieczenie złącza ma być zdjęta przed ustawianiem. Sprawdzić, czy została ustawiona prawidłowa przed rozruchem. Kontrola wykonywana jest w dwóch przeciwnych punktach; błędy mają być poprawione poprzez poluzowanie lub odkręcenie śrub tam, gdzie jest to potrzebne, aby przestawić nożyki w podstawie i ewentualnie dodając odpowiednie płytki (RYS. 2).

NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIE W LINII MOŻE SPOWODOWAĆ BŁĘDY, USZKODZIĆ ŁOŻYSKA ZŁĄCZY I PEKNIĘCIE KOŃCÓWKĘ WAŁA.

5.2. RURY SERIA 3, MD

W celu instalacji pomp należy postępować tak jak podano w CZĘŚCI 1 w rozdziale 7 i należy również dostosować się również do poniższego zalecenia:

- a) Nie montować pompy na nieustawionych w linii rurach;
- b) Zastosować właściwy wspornik do rur zasysania i pompowania, aby nie zmienić ustawienia pompy;
- c) Zainstalować zawór niepowrotu pomiędzy pompą a zasuwą w następujących przypadkach:
 - Jeśli rury są długie;

- Jeśli efektywna wysokość ciśnienia jest wysoka;
- Jeśli pompa jest pompą automatyczną;
- Jeśli woda jest pompowana do zbiornika;
- Jeśli dwie lub więcej pomp pracują równolegle.

d) System zasysania:

1. rura zasysania winna być wygięta w kierunku do góry (ponad 1/100w stosunku do pompy, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy powietrza. złącza rury mają być przymocowane w taki sposób, aby nie ssaly powietrza;
2. rura zasysania ma być jak najbardziej możliwie krótka i prosta;
3. zainstalować reduktor zasysania tak, jak wskazano na RYS.2 , aby Zapobiec tworzeniu się pęcherzy powietrza.

5.3. NAPEŁNIANIE POMP MD

UWAGA

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA Z PRZY TABLICZCE ZACISKOWEJ SILNIKA DOBRZE ZAMKNIĘTEJ.

- a) Odkręcić korek znajdujący się w przedniej części pompy;
- b) Za pomocą lejki napełnić pompę wodą aż do przelania;
- c) Zakręcić korek do oporu, aby zapobiec infiltracji powietrza.

5.4. DEMONTAŻ ELEKTROPOMP (RYS.3)

Wspornik pompy z serii 3M-MD służy po to, aby wykonać ewentualne czynności związane z konserwacją, usunięciem silnika bez konieczności odłączenia korpusu od rur.

Aby domontować silnik od pompy 3S - 3LS - 3BS, należy

Postąpić następująco:

- Za pomocą śrubokręta usunąć zabezpieczające kraty (44) Naciskając w kierunku do środka i ściągając z gniazd piasty (3) (rys. 3B);
- Złuzować śruby (215), które blokują złącze (6) na końcówkach Wała silnika; usunąć śruby, (206) które łączą kołnierz silnika z kołnierzem piasty. W wypadku pomp połączonych z silnikiem w formie konstrukcyjnej IM 335 (B3/B5, czyli gdy z kołnierzem i nóżkami) (rys. C i D), usunąć śruby ustalające ze wsporników.

Teraz można ściągnąć silnik z własnej obsady poprzez przesunięcie osiowe. Montaż wykonuje się tak samo, ale w przeciwnym kierunku.

Założyć przeciwnaktętki na śruby (215) tak, aby uniknąć poluzowania się ich podczas pracy

5.5. DEMONTAŻ ELEKTROPOMP 3P-3LP 3BP(RYS. 2)

Demontaż i kontrolę wewnętrznych części wykonuje się bez odkręcenia pompy i rur. Po odizolowaniu elektropompy od urządzenia/zamknąć zasuwy, podłączyć połączenia, opróżnić korpus pompy) czynności demontażu wykonać następująco:

- Zabezpieczenie złącza
- Silnik z ewentualnym wspornikiem
- Suport wspornika
- Grupa suportu wirnika i tarcze uszczelnienia
- Montaż wykonuje się w ten sam sposób, ale w przeciwnym kierunku.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ЧАСТЬ 2
ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОМ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие инструкции состоят из двух брошюр: ЧАСТЬ 1 с информацией, относящейся ко всей выпускаемой нами продукции, и ЧАСТЬ 2 с информацией конкретно по приобретенному вами электронасосу. Эти две брошюры дополняют друг друга, поэтому проверьте, что у вас есть они обе. Соблюдайте приведенные в них указания для обеспечения оптимальной отдачи и правильной работы электронасоса. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру. В случае, если эти две части содержат противоречивую информацию, соблюдайте указания, относящиеся к конкретному изделию в ЧАСТИ 2.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ, В
Т.Ч. ЧАСТИЧНО, ИЛЛЮСТРАЦИИ И/ИЛИ ТЕКСТ.

При составлении инструкций были использованы следующие символы:

ВНИМАНИЕ Опасность повреждения насоса или установки

 Опасность физического или материального ущерба

 Опасность электрического характера

2. УКАЗАТЕЛЬ

- 1. ВВЕДЕНИЕ стр. 30
- 2. УКАЗАТЕЛЬ стр. 30
- 3. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА стр. 30
- 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ стр. 30
- 5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ стр. 31
- 6. СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ стр. 36

3. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

3.1. ОПИСАНИЕ

Наименование	ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ	
МОДЕЛЬ	3М-3ЛМ-3ВМ	Стальной моноблочный насос
/ Тип	3S-3LS-3BS	Моноблок со стандартными фланцевыми двигателями и жесткой муфтой
	3Р-3ЛР-3ВР	Сопряженные с двигателем с упругой муфтой и опорным основанием
	3РF 3ЛРF-3ВРF	Со свободной осью (без двигателя и основания)
MD		Чугунный моноблочный насос

Электронасосы применяются для нагнетания холодной и горячей воды (см. гл. 4) и используются в стационарных установках. Они изготовлены из материалов, обеспечивающих длительный срок службы и постоянство рабочих характеристик при соблюдении указаний, приведенных в Частях 1 и 2 инструкций. Особая конструкция позволяет выполнять разборку и техобслуживание двигателя, замену рабочего колеса и механического уплотнения без необходимости снятия корпуса насоса с трубопроводов всасывания и нагнетания. Эти насосы предназначены для средней и высокой производительности в соответствии с нормами EN 733 DIN 24255 и другими соответствующими европейскими стандартами.

3.2. НАЗНАЧЕНИЕ

Эти электронасосы могут использоваться в следующих областях:
В БЫТУ: подъем воды, установки повышения давления, кондиционирования, охлаждения.
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: дождевальные установки и самоточное орошение.
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: перемещение воды, моечные системы, перекачивание умеренно агрессивных жидкостей, совместимых со сталью А201.

Используйте электронасос исходя из его технических характеристик.

3.3. НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Электронасосы серии 3 и MD не могут использоваться для работы с грязной водой, водой с содержанием кислот и коррозивными жидкостями в целом, водой с температурой, превышающей указанную в гл. 4, морской водой, огнеопасными жидкостями и жидкостями, представляющими общую опасность.
Электронасосы никогда не должны работать без жидкости.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИИ 3

	ЕД. ИЗМ	3М-3ЛМ-3ВМ	3S-3LS-3BS-3SF	3Р-3ЛР-3ВР-3РF-3ЛРF
Макс. температура нагнетаемой жидкости	°C	-10 +90 -10 +110 (3МН,3МНС,3ЛМ)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3РН,3РНС,3ЛР)
Диаметр на всасывании	мм	50-65-80		
Диаметр на нагнетании	мм	32-40-50-65		
Макс. давление эксплуатации	МПа	1		

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ MD

	ЕД. ИЗМ	MD
Макс. температура нагнетаемой жидкости	°C	90
Диаметр на всасывании	мм	50-65-80
Диаметр на нагнетании	мм	32-40-50-65
Макс. давление эксплуатации	МПа	1

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 3, MD

ТИП	С принудительной вентиляцией, полностью закрытый с охлаждением вентилятором
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	См. табличку электронасоса
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	ОДНОФАЗНАЯ: тепловая с автоматическим сбросом ТРЕХФАЗНАЯ: устанавливается монтажником

4.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ШУМУ В ВОЗДУХЕ

ДВИГАТЕЛЬ			50 Гц		60 Гц	
Мощность кВт	3_М-MD Высота оси	3S-3P Высота оси	3_М-MD LpA [AБ] (A)*	3S-3P** LpA [AБ] (A)*	3_М-MD LpA [AБ] (A)*	3S-3P** LpA [AБ] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
ДВИГАТЕЛЬ			4 полюса 50 Гц			
Мощность кВт	3_М Высота оси	3S-3P Высота оси	3_М LpA dB(A)*	3S-3P** LpA dB(A)*		
1.1	90	80	70	<70		
1.5	90	90	70	<70		
2.2	90	90	70	<70		
3	100	100	71	<70		
4	100	112	71	<70		
5.5	112	132	75	<70		
7.5	112	132	75	<70		
9.2	132	132	80	<70		
11	132	160	80	<70		
13	132	-	80 (MD)	<70		
15	132	160	80	<70		
15	160	160	83-82	<70		
18.5	160	160	83-82	<70		
22	160	180	83-82	<70		

* Уровень звукового давления – Среднее значение измерений, выполненных на расстоянии 1 м от насоса. Допуск ± 2.5 дБ.

** Уровень звукового давления насосов с двигателем АЕГ.

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ВНЕСЕНИЯ ТЕКУЩИХ КОРРЕКТИРОВОК.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕГО ВЕСУ ТРОС И НЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО НАКЛОНЯЙТЕ НАСОС (МАКС. 20°) (РИС. 1);

5.1. МОНТАЖ СЕРИИ 3, MD

Для монтажа насосов выполните инструкции, приведенные в ЧАСТИ 1 в главе 7.2, а также следующие указания:

– используйте трубопроводы соответствующего диаметра, учитывая, что диаметр на всасывании (передняя часть насоса) отличается от диаметра на нагнетании (верхняя часть насоса) (см. гл.4).

5.1.1. ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 3P-3LP-3BP

Агрегаты серии 3P - 3LP – 3BP установлены на основание. Ввиду того, что это агрегаты небольшого веса, на которые по трубопроводам будут передаваться низкие нагрузки, для них не обязательно предусматривать фундаментное основание. Однако приподнятое фундаментное основание позволило бы облегчить ввод сборной емкости при опорожнении корпуса насоса и послужило бы предохранительной платформой в местах с опасностью затопления пола. При установке агрегатов непосредственно на пол достаточно заделать в бетон только фундаментные болты.

Несмотря на то, что насос и двигатель были отцентрованы на заводе, основание может сместиться при блокировке стопорных болтов при монтаже. Для обеспечения центровки компаратором или калибром проверьте, что расстояние между полумуфтами одинаково по всей окружности. Кроме того, линейкой или компаратором проверьте центровку (коаксиальность) наружного пояса полумуфт. Крышка муфты для выполнения центровки должна сниматься. Перед началом эксплуатации проверьте, что эта крышка была установлена на место. Эти проверки выполняются в четырех диаметрально противоположных точках; погрешности должны корректироваться путем отвинчивания или снятия, при необходимости, винтов для перемещения ножек на основании и установки, если требуется, калиброванных пластин (РИС. 4).

НЕТОЧНАЯ ЦЕНТРОВКА МОЖЕТ ОБУСЛАВЛИВАТЬ ВИБРАЦИИ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ И МУФТ И ПОЛОМКУ КОНЦА ВАЛА.

5.2. ТРУБОПРОВОДЫ СЕРИИ 3, MD

Для монтажа трубопроводов выполните инструкции, приведенные в ЧАСТИ 1 в главе 7, а также следующие указания:

- a) не устанавливайте насос на неотцентрованные трубы;
- b) для предотвращения нарушения центровки электронасоса используйте соответствующую опору для трубопроводов всасывания и нагнетания;

- c) в следующих случаях устанавливайте обратный клапан между насосом и шибером на нагнетании:
 - при длинном трубопроводе;
 - при большом фактическом напоре;
 - при использовании автоматического насоса;
 - при нагнетании воды в бак;
 - при параллельной работе двух или более насосов;
- d) система всасывания:

1. для предотвращения образования воздушных мешков всасывающий трубопровод должен иметь уклон вверх (свыше $1/100$) относительно насоса. Стыки трубы должны крепиться так, чтобы избежать подсоса воздуха;
2. всасывающий трубопровод должен быть как можно более коротким и прямым;
3. для предотвращения образования воздушных мешков установите всасывающий редуктор, как показано на РИС.2.

5.3. ЗАЛИВКА НАСОСОВ MD

ВНИМАНИЕ ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ.

- a) Отвинтите шестигранную пробку, расположенную в передней верхней части корпуса насоса;
- b) при помощи воронки напните насос водой до перелива;
- c) завинтите шестигранную пробку, блокируя ее для предотвращения просачивания воздуха.

5.4. РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОНАСОСОВ (РИС.3)

Опора насоса серии 3М-МД при проведении техобслуживания позволяет снимать блок двигателя без необходимости отсоединения корпуса от трубопровода.

Для снятия двигателя с электронасоса 3S - 3LS – 3BS необходимо выполнить следующие операции:

- при помощи отвертки снимите две защитные сетки (44), нажимая к центру, и снимите их с гнезд фонаря (3) (рис. 3B);
- отвинтите два винта (215), блокирующие муфту (6) на конце вала двигателя; снимите винты (206), соединяющие фланец двигателя с фланцем фонаря. Для насосов, сопряженных с двигателями конструктивной формы IM 335 (B3/B5 т. е. с фланцем и ножками) (рис. C и D), снимите винты, обеспечивающие крепление к опорам.

Теперь можно снять двигатель с гнезда, перемещая его в осевом направлении. Сборка выполняется в обратном порядке.

Нанесите на винты (215) средство для фиксации резьбы для предупреждения их отвинчивания при работе.

5. РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОНАСОСОВ 3P-3LP 3BP (РИС. 4)

Снятие и контроль всех внутренних частей выполняется без снятия корпуса насоса и трубопроводов. После отключения электронасоса от установки (закрытия шиберов, отсоединения всех подключений, опорожнения корпуса насоса) снимите следующие части в указанном порядке:

- крышка муфты
- двигатель с подпоркой (при наличии)
- подпорка опоры
- опорный узел с рабочим колесом и диском-держателем уплотнения
- сборка выполняется в обратном порядке.

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM

KULLANICI TARAFINDAN ÖZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GİRİŞ

Bu kullanım kılavuzu iki fasikülden oluşmuştur: 1. KISIM ve satın almış olduğunuz elektro pompa için spesifik bilgileri içeren 2. KISIM. Bu iki baskı birbirlerini tamamlamaktadır, bu doğrultuda ikisine de sahip olduğunuzdan emin olunuz.

Elektro pompanın optimal verimini ve doğru işlemlerini sağlamak için belirtilen kılavuzlarda yer alan bilgilere uyunuz. Olası diğer gerekli bilgiler için en yakın yetkili satıcıya başvurunuz.

İki kısımda, birbirleriyle ilişkili bilgilerin bulunması durumunda, KISIM 2'de yer alan ürünün spesifik bilgilerine uyunuz.

HER TÜRLÜ SIFAT ALTINDA RESİMLERİN VE/VEYA METNİN KİSMEN VEYA TAMAMEN ÇOĞALTILMASI YASAKTIR.

Kullanım kılavuzunun düzenlenmesinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır

DIKKAT

Pompaya veya tesise zarar verme riski



Kişilere ve eşyalara zarar verme riski



Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS

- | | |
|---|--------|
| 1. GİRİŞ | sf. 32 |
| 2. ENDEKS | sf. 32 |
| 3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI | sf. 32 |
| 4. TEKNİK VERİLER | sf. 32 |
| 5. KULLANIMA HAZIRLIK | sf. 33 |
| 6. ŞEMALAR VE RESİMLER | sf. 36 |

3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI

3.1. TANIM

Tanım	YÜZEY ELEKTRO POMPALARI
MODEL / Tip	3M-3LM-3BM Çelik monoblok pompa
	3S-3LS-3BS Flanşlı ve sert conta standart motorlu monoblok
	3P-3LP-3BP Esnek conta ve destek taban ile motora takılı
	3PF 3LPF-3BPF Serbest eksenli (motorsuz ve tabansız)
	MD Dökme demir monoblok pompa

Elektro pompalar soğuk ve sıcak suyu harekete geçirmek (4. bölüme bakınız) ve sabit montajlar için kullanılır. Elektro pompalar, kullanım kılavuzunun 1. ve 2. kısmındaki bilgilere göre kullanıldıkları takdirde uzun ömür ve hizmetlerde istikrar garanti eden malzemeler ile üretilmiştir.

Özel yapı, pompa gövdesini emme ve besleme boru donanımlarından ayırarak motorun sökülmesini ve bakımını, rotorun ve mekanik sıkılık contasının değiştirilmesini sağlar. Elektro pompalar EN 733 DIN 24255 ve diğer ilgili Avrupa standartlarına uygun olarak, küçük, orta ve yüksek kapasiteler için öngörülmüştür.

3.2. ÖNGÖRÜLEN KULLANIM

Elektro pompalar aşağıdaki uygulamalar için kullanılabilir: KONUT: su yükseltme, basınçlandırma, havalandırma, soğutma tesisatları.

TARIM: suni yağmur şeklinde püskürtme veya zirai sulama.

ENDÜSTRİ: su harekete geçirme, yıkama tesisleri,

3/3L serisi modelleri için AISI 304/316 çelik ile uyumlu hafif agresif sıvıları aktarma.

Elektro pompaları teknik özelliklerine uygun olarak kullanınız. ГК Водная техника info@water-technics.ru (495) 771 07 22

Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

3.3. ÖNGÖRÜLMİYEN KULLANIM

3 ve MD Serisi elektro pompalar kirli suyu, asit ve genelde aşındırıcı sıvı mevcudiyetli suyu, sıcaklığı 4. bölümde açıklanmış sıcaklığı aşan suyu, deniz suyunu, yanıcı ve genelde tehlikeli sıvıları harekete geçirmek için kullanılamazlar.

Elektro pompalar asla sıvısız çalışmamalıdır.

4. TEKNİK VERİLER

4.1. SERİ 3 POMPALARI TEKNİK VERİLERİ

	U.M.	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS-3SF	3P-3LP-3BP 3PF-3LPF
Pompanın sıvı max sıcaklık	°C	-10 +90 -10 +110 (3MH,3MHS,3LM)	-10 +90 -10 +110 (3S,3SHS,3LS)	-10 +90 -10 +110 (3PH,3PHS,3LP)
Emme çapı	mm	50-65-80		
Besleme çapı	mm	32-40-50-65		
Max çalışma basıncı	MPa	1		

4.2. MD POMPALARI TEKNİK VERİLERİ

	U.M.	MD
Pompanın sıvı max sıcaklık	°C	90
Emme çapı	mm	50-65-80
Besleme çapı	mm	32-40-50-65
Max çalışma basıncı	MPa	1

4.3. 3. MD SERİSİ MOTORLARI TEKNİK VERİLERİ

TİP	T.E.F.C. cebri havalandırma
ELEKTRİK VERİLERİ	Elektro pompa etiketine bakınız
AŞIRI YÜKLERE KARŞI KORUMA	MONOFAZ: otomatik düzenlemeli termik TRİFAZ: kurucu tarafından gerçekleştirilecektir

4.4. YAYILAN GÜRÜLTÜ HAKKINDA BİLGİLER

Power kW	MOTOR		50 Hz		60 Hz	
	3_M-MD	3S-3P	3_M-MD	3S-3P**	3_M-MD	3S-3P**
	Eksen yüksekliği [g]	Eksen yüksekliği [g]	LpA [dB] (A)*	LpA [dB] (A)*	LpA [dB] (A)*	LpA [dB] (A)*
1.1	90	80	<70	<70	72	<70
1.5	90	90	<70	<70	72	70
2.2	90	90	<70	<70	72	70
3	100	100	71	<70	76	74
4	100	112	71	73	76	78
5.5	112	132	75	77	80	82
7.5	112	132	75	77	80	82
9.2	132	132	80	77	85	82
11	132	160	80	79	85	84
13	132	-	80 (MD)	-	-	-
15	132	160	80	79	85	84
15	160	160	83-82	79	88-87	84
18.5	160	160	83-82	79	88-87	84
22	160	180	83-82	80	88-87	85
Power kW	MOTOR		4 kutup 50 Hz			
	3_M	3S-3P	3_M	3S-3P**		
	Eksen yüksekliği [g]	Eksen yüksekliği [g]	LpA dB(A)*	LpA dB(A)*		
≤3	71-100	71-100	<70	<70		

* Ses basınç seviyesi – Pompadan 1 metre mesafede ölçümlerin ortalaması. Tolerans ± 2.5 dB.

www.water-technics.ru seviyesi.

ÜRETİCİ İYİLEŞTİRMELER VE GÜNCELLEMELERİ UYGULAMAK İÇİN TEKNİK VERİLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

DİKKAT ELEKTRO POMPAYI KALDIRMAK VEYA YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN, ÇOK FAZLA EĞMEDEN, AĞIRLIĞA UYGUN BİR HALAT KULLANINIZ (MAX 20°) (RES. 1);

5.1. SERİ 3, MD MONTAJI

Pompaların montajı için KISIM 1 bölüm 7.2 ve aşağıdaki noktalarda belirtilen bilgileri izleyiniz:

- emme çapının (pompanın cephe tarafı) besleme çapından (pompanın üst tarafı) farklı olduğunu dikkate alarak uygun çap sahibi boru donanımlarını kullanınız (bak. 4.bölüm).

5.1.1. 3P-3LP-3BP ELEKTRO POMPALARIÇIN

Seri 3P - 3LP - 3BP grupları tabana monte edilmiştir. Monte edilecek gruplar fazla ağır olmadıklarından ve boru donanımları aracılığıyla az yük öngörüldüğünden, montaj tabanı elzem değildir. Ancak, yükseltilmiş bir montaj tabanı, pompa gövdesinin boşaltılması gerektiğinde, bir toplama kabının konulmasını daha kolaylaştırır ve zemini su basma tehlikesi mevcut ise, emniyet yükseltisi olarak faydalı olabilir. Gruplar doğrudan zemin üzerine yerleştirildiklerinde, sadece ankraj civatalarını çimentoya gömmek yeterlidir.

Pompa ve motorun fabrikada hizalanmış olmalarına rağmen, blokaj vidaları montaj sırasında sabitlendiklerinde taban deforme olabilir. Hizalanma için komparatör veya kalibre ile, yarım contalar arasındaki mesafenin tüm çevre boyunca aynı olduğunu kontrol edin. Ayrıca cetvel veya komparatör ile, yarım contaların dış kuşağının hizalanmasını (koaksiyellik) kontrol ediniz. Conta koruması hizalanma için çıkarılmalıdır. Çalıştırmadan önce yerine taktığınızdan emin olunuz. Kontroller, çap olarak dört zıt nokta üzerinde gerçekleştirilir; taban üzerinde ayakların yerini değiştirmek ve gerekirse kalibrelili küçük levhalar eklemek için, gereken yerde vidaları gevşeterek veya çıkartarak hataların düzeltilmesi gerekir. (RES. 4).

BELİRSİZ BİR HIZALANMA TİTREŞİMLERE, YATAKLARA VE CONTALARA ZARARA VE ŞAFT UCUNUN KOPMASINA NEDEN OLABİLİR.

5.2. SERİ 3, MD BORU DONANIMLARI

Boru donanımlarının montajı için KISIM 1 bölüm 7 ve aşağıdaki noktalarda açıklanmış bilgileri izleyiniz:

- a) pompayı hizalanmamış boru donanımları üzerine monte etmeyiniz;
- b) elektro pompa hizalanmasının tehlikeye atılmasını önlemek için emme ve besleme boru donanımları için uygun destek kullanınız;
- c) pompa ve besleme savak vanası arasında aşağıdaki durumlarda bir kapatma vanası monte ediniz:
 - boru donatımı uzun olduğunda;
 - efektif basınç yüksekliliği yüksek olduğunda;

- pompa otomatik olduğunda;
 - su hazneye pompalandığında;
 - iki veya daha fazla pompa paralel çalıştığında;
- d) emme sistemi:
1. emme boru donanımı, hava kabarcıklarının oluşumunu önlemek için pompaya göre yukarıya doğru (1/100 den fazla) eğimli olmalıdır. Boru contaları hava emmelerini önleyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır;
 2. emme boru donanımı olabildiğince kısa ve düz olmalıdır;
 3. hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek için.. emme redüktörünü RES.2'de gösterildiği gibi monte ediniz

5.3. MD POMPALARININ DOLDURULMASI

DİKKAT MOTORUN ELEKTRİKLİ TABANI TAMAMEN KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM.

- a) Pompa gövdesi cephesinin üstüne yerleştirilmiş altıgen tıpayı sökünüz;
- b) Bir huni yardımıyla pompayı taşıma seviyesine kadar su ile doldurunuz;
- c) hava sızmasını önlemek için altıgen tıpayı bloke olana kadar sıkıştırınız.

5.4. ELEKTRO POMPALARIN SÖKÜLMESİ (RES.3)

3M-MD Serisi pompasının desteği, olası bakım müdahaleleri için boru donanımının gövdesini çıkartmadan motor bloğunun hareket ettirilmesini sağlar.

3S - 3LS - 3BS elektro pompaların motorunu sökmek için, aşağıdaki şekilde ilerlemek gerekir:

- bir tornavida yardımı ile merkeze doğru basınç yaparak iki koruma ağı (44) çıkarınız ve bunları ışık yuvalarından (3) sökünüz (res. 3B);
- motor şaftının ucundaki contayı (6) bloke eden iki vidayı (215) gevşetiniz; motor flanşını fener flanşına bağlayan vidaları (206) sökünüz. IM 335 (B3/B5 yani flanşlı ve ayaklı) üretim şekilli motorlara eşleştirilmiş pompalar için (res. C e D), sabitleme vidalarını desteklerden sökünüz.

Bu noktada, eksenel bir hareket ile motoru kendi yuvasından çıkartmak mümkündür. Tekrar montaj ters işlem ile gerçekleştirilir.

Çalışırken gevşemelerini önlemek üzere vidalar (215) üzerine tutkal uygulayınız.

5.5. 3P-3LP 3BP ELEKTRO POMPALARININ SÖKÜLMESİ (RES. 4)

Tüm iç parçaların sökülmesi ve kontrolü pompa gövdesi ve boru donanımları hareket ettirilmeden yapılır. Elektro pompayı tesisattan izole ettikten sonra (savak vanalarını kapatınız, tüm bağlantıları kesiniz, pompa gövdesini boşaltınız), aşağıda verilmiş sıraya uyarak sökmeye geçiniz:

- conta koruması
- olası destekli motor
- suport desteği
- rotor ve conta yuvası ile tamamlanmış destek grubu
- yeniden montaj ters işlem ile yapılır.

5. التهيئة من أجل الإستخدام

إنتبه

من أجل رفع أو تحريك المضخة الكهربائية يجب إستخدام حبل مناسب للوزن بدون إنحراف زائد (الحبل الأقصى 20 درجة) (صورة رقم 1):

5.1 التركيب الفقة 3 و MD

من أجل تركيب المضخات يجب إتباع ما هو مذكور في القسم 1 في البند 7.2 و البنود اللاحقة:

- إستخدام القنات ذات الأقطار المناسبة مع الأخذ بالحسبان أن قطر قناة السحب (الجهة الأمامية للمضخة) مختلف عن قطر قناة الدفق (الجهة العلوية للمضخة)، (إنظر للبند رقم 4).

5.1.1 للمضخات 3P-3LP- 3BP

المجموعات الخاصة بالفئات 3BP-3LP- 3P تكون مركبة على القاعدة بما أنها مجموعات للتركيب ذات وزن قليل و مع التوقع أن تكون المحولات العابرة في القنات ضئيلة، فليس من الضروري تأسيس قاعدة في الموقع، و لكن تأسيس قاعدة مرتفعة في العمق تيسر إدخال وعاء التجميع عندما تضطر لتفريغ جسم المضخة و تتركز كارتفاع للأمان عندما يمكن خطر طرفان أو عمر الأرض عندما تكون المجموعات متوضعة مباشرة على الأرض أو الباطن، فيفي غير قطر صمولات التأسيس في الإسمت.

حتى إذا كانت المضخة و المحرك موضوعة على مستوى واحد في المصنع، فمن الممكن أن تخضع القاعدة للإلتواءات عندما تكون براغي الإنفاف مثبتة خلال التركيب، من أجل الصف بمسوى واحد يجب التحقق بواسطة معيار أو مسير، من أن تكون المسافة بين الوصلات متساوية على طول كل المحيط. يجب التحقق أيضاً بواسطة مسطرة أو معيار من تساوي المستويات (الكبل المثخذ المحور) للقسم الخارجي للوصلات. إن الحماية الخاصة بالقسم الواصل يجب نزعها من أجل القيام بتساوي المستويات. التأكد من وضعها قبل التشغيل. هذا الضبط يتم في أربعة نقاط ذات أقطار متقابلة؛ يجب أن تصحح الأخطاء بذلك أو بإزالة البراغي في الأماكن الضرورية، من أجل نقل الأرجل على القاعدة و احتمال إصابة صفحات معينة صغيرة ذات معيار صحيح (صورة رقم 2).

إن وضع المستويات بشكل غير صحيح أو غير دقيق يمكن أن يؤدي لتذبذبات أو إهتزازات و لأضرار للوسائد و للوصلات و لكسر نهاية طرف المحور.

5.2 القنات من الفئة 3 MD

من أجل تركيب القنات يجب إتباع ما هو مذكور في القسم 1 في المقطع رقم 7 و النقاط الآتية:

- لا تقم بتركيب المضخة على قنات بمستويات خاطئة؛
- إستخدم دعامة مناسبة لقنات السحب و الدفق من أجل تجنب المخاطرة بمستويات المضخة الكهربائية؛
- تركيب صمام عدم الرجوع بين المضخة و القفل في قناة الدفق في الحالات التالية:
 - عندما تكون القناة طويلة؛
 - عندما يكون الرجحان النهائي عال؛
 - عندما تكون المضخة أوتوماتيكية أو تلقائية؛
 - عندما يتم ضخ الماء في الخزان؛
 - عندما تعمل مضخة واحدة أو أكثر بشكل متواز.
- نظام السحب
 1. يجب أن تكون قناة السحب مائلة نحو الأعلى (أكثر من 1/100) مقارنة بالمضخة من أجل تجنب تشكل أكياس هوائية. الوصلات الخاصة بالقناة يجب أن تكون مثبتة بحيث تتجنب سحب الهواء.
 2. يجب أن تكون قناة السحب قصيرة و مستقيمة أكثر ما يمكن.
 3. تركيب مخفض السحب مثلاً هو موضح في الصورة رقم 2 من أجل تجنب تشكل أكياس هوائية.

5.3 تعبئة المضخة MD

إنتبه

يجب أن تتم هذه العملية و العازلة الكهربائية للمحرك مغلقة بشكل كامل

- يجب فلغ الدادة المسندة الشكل المتوضعة في المنطقة الأمامية في أعلى جسم المضخة.
- بواسطة مخف يجب تعبئة جسم المضخة حتى يمتلئ.
- يجب لفغ الدادة المسندة الشكل حتى الإغلاق و الوقوف، كي تمنع تسرب الهواء

5.4 فئة المضخة الكهربائية (صورة رقم 3)

تسمح الدعامة الخاصة بالمضخة من فئة MD -3M، من أجل عمليات صيانة متوقعة، بنزع قسم المحرك بنون اللجوء بالضرورة لنزع الجسم من القناة.

- من أجل فك محرك المضخة 3BS - 3LS - 3S يكون من الضروري الإجراء بالطريقة التالية:
 - بواسطة مفك براغي، يجب نزع شبكتي الحماية (44) بالضغط على المركز و بسحبهما من مكان الوقاية (3) (صورة رقم 3B)؛
 - فك البرغيين قليلاً (215) اللذين يقومان بإيقاف الوصلة (6) في نهاية طرف محور المحرك، نزع البرغيين (206) اللذين يقومان بربط قناة وصل المحرك بقناة وصل قاعدة الوقاية. من أجل المضخات الموفرة بمحركات على شكل إنشائي IM 335 B3/BS أي قناة وصل و أرجل (صورة C و D)، نزع براغي التثبيت من الدعامة. عندئذ يكون بإمكانك نزع المحرك من قاعدته الخاصة بتحريك محوري. التركيب من جديد يتم بإجراء العملية المعاكسة.

وضع كوابح اللولبية على البراغي (215) بحيث تتجنب الإرخاء خلال التشغيل.

5.5 فئة المضخة الكهربائية 3BP - 3LP - 3P (صورة رقم 2)

إن فلغ و مراقبة القطع الداخلية بكاملها يتم دون تحريك جسم المضخة و القنات. بعد عزل المضخة الكهربائية عن الشبكة (إغلاق القفل، و فصل كل الإتصالات، و تفريغ جسم المضخة)، يجب إجراء الفلغ باتباع المراحل المذكورة بالأسفل:

- حماية الوصلة
- محرك مع دعامة محتملة
- سند للدعامة
- مجموعة الدعامة مكتملة بالدوار المثبت
- التركيب من جديد يتم بإجراء العملية المعاكسة.

1. مقدمة

هذا الكتيب مؤلف من فصلين: الجزء 1 والذي يحتوي على معلومات عامة تتعلق بكل إنتاجنا. الجزء 2 يحتوي على معلومات خاصة تتعلق بالمضخة الكهربائية التي قمت بشرائها. إن الجزئين اللذين تم إصدارهما يكملان بعضهما البعض، فلذلك عليكم التأكد من إقتناكم لكلا الجزئين. يجب التيقن بالتعليمات المتواجدة فيها من أجل الحصول على مردود ممتاز وللحصول على عمل و تشغيل صحيح للمضخة الكهربائية.

من أجل الحصول على معلومات أخرى يجب الاتصال بالبالغ الأقرب لكم والمرخص له.

في حال تكون المعلومات المتواجدة في الجزئين متناقضة فيما بينهما، يجب التيقن بالجزء الخاص بالمنتج جزء 2.

من المحظور، وبأية صفة كانت، إعادة إصدار الكتيب، حتى ولو كان بشكل جزئي أو نسخ الصور أو الن.

في نص الإعداد الخاص بكتيب الإرشادات قد تم استخدام الرموز الآتية:

تنبيه الإلتباه هناك خطر يحدث ضرر للمضخة أو لشبكة التجهيز

هناك خطر بإلحاق الضرر للأشخاص أو للأشياء

خطر ذو طبيعة كهربائية



2. فهرس

1. مقدمة
2. فهرس
3. وصف و استخدامات المضخة الكهربائية
4. معطيات تقنية
5. تحضيرات أو تجهيزات من أجل الاستخدام
6. مخططات و رسوم

3. وصف و استخدامات المضخة الكهربائية

3.1 النوع

النوع	المضخة الكهربائية للسطح	التسمية
النموذج/ النوع	3M-3LM-3BM	قطعة أحادية مضخة من الفولاذ
	3S-3LS-3BS	قطعة أحادية مضخة مع محركات نموذجية و أقبية الوصل و توصيلة قياسية
	3P-3LP-3BP	مضخة مع المحرك بتوصيلة مطاطية و قاعدة إسناد
	3P-3LP-3BP	3P-3LP-3BP
	3P-3LP-3BP	3P-3LP-3BP
	MD	قطعة أحادية مضخة من معدن الفولاذ

المضخة الكهربائية مستخدمة من أجل تحريك الماء البارد و الساخن (إنظر للبند رقم 4) و يتم استخدامها للتطبيقات الثابتة. تم إنجازها بمواد تضمن بقائها مدة طويلة و إستمرارية في تقديم خدماتها، إذا تم استخدامها حسب الإرشادات الموضحة في الكتيب قسم 1 و 2.

إن تصميمها بهذا الشكل الخاص يجعلها تسمح بتركيب قطع المحرك و صيانتهم و باستبدال التوصيلة و المائدة الميكانيكية دون اللجوء بالضرورة لتحريك جسم المضخة من قنوات السحب و قنوات الدفع.

هذه المضخة متوفرة لفترات متوسطة و كبيرة مع إلتزام الأنظمة EN 733 DIN 24255 و أنظمة أخرى مماثلة أوروبية.

3.2 الاستخدام المتوقع

المضخات الكهربائية مستخدمة من أجل التطبيقات أو الاستخدامات التالية:

إستخدامات منزلية: رفع الماء و شبكات الضغط و التكييف و التبريد.

زراعية: سقاية على شكل مطر أو بالتنقيط.

صناعية: تحريك الماء و لشبكات الغسل و عبر سواحل معتدلة الضرر و متناسبة مع الحمض

AISI 304/316 الملائم للفئة 3/3L.

يجب استخدام المضخة الكهربائية حسب مواصفاتها التقنية.

3.3 الاستخدام الغير متوقع

لا تستخدم المضخات ذات الفئة 3 و MD من أجل تحريك الماء القذر و الماء المحتوي على حموض و على محاليل مخزنة بأنواعها، و الماء ذو حرارة أعلى من المذكورة في البند رقم 4، و ماء البحر. و السوائل القابلة للإشتعال و السوائل الخطيرة بشكل عام.

يجب أن لا تستخدم أبداً المضخات الكهربائية دون السائل

4. معطيات تقنية

4.1 معطيات تقنية عن المضخات ذات الفئة 3

وحدة القياس	3M-3LM-3BM	3S-3LS-3BS	3P-3LP-3BP
الحرارة القصوى للسائل الذي تم ضخه °C	-10 +90	-10 +90	-10 +90
قطر قناة السحب mm	50-65-80	50-65-80	50-65-80
قطر قناة الدفع mm	32-40-50-65	32-40-50-65	32-40-50-65
الضغط الأقصى للعمل MPa	1	1	1

4.2 معطيات تقنية عن المضخات MD

وحدة القياس	MD
الحرارة القصوى للسائل الذي تم ضخه °C	90
قطر قناة السحب mm	50-65-80
قطر قناة الدفع mm	32-40-50-65
الضغط الأقصى للعمل MPa	1

4.3 معطيات تقنية عن المحركات ذات الفئة 3 و MD

نوع	بمروحة إيجارية T.E.F.C.
معطيات كهربائية	إنظر لائحة المضخة الكهربائية
الحماية من الإفراط في حمل القدرة	بمروحة واحدة: هي حرارية مع وقاية تلقائية
	مرحلة ثلاثية: بإشراف التقني المتخصص بالتربيط

4.4 معطيات عن الصخب الهوائي

محرك	50 Hz	60 Hz
بالكيلو واط	بالكيلو واط	بالكيلو واط
القدرة kW	القدرة kW	القدرة kW
3S-3P**	3S-3P**	3S-3P**
LpA dB(A)*	LpA dB(A)*	LpA dB(A)*
<70	<70	<70
70	72	72
70	72	72
74	76	76
78	76	73
82	80	77
82	80	77
82	85	77
84	85	79
--	--	--
84	85	79
84	88-87	79
84	88-87	79
85	88-87	80
3M-MD	3M-MD	3M-MD
LpA dB(A)*	LpA dB(A)*	LpA dB(A)*
<70	<70	<70
70	72	72
70	72	72
74	76	76
78	76	73
82	80	77
82	80	77
82	85	77
84	85	79
--	--	--
84	85	79
84	88-87	79
84	88-87	79
85	88-87	80

* مستوى الضغط الصوتي - متوسط الإرتفاع بمسافة متر واحد عن المضخة - بمجال أكثر أو أقل (أي تقريباً) 2.5 dB.

** مستوى الضغط الصوتي للمضخة المجزأة بحدود.

يتحقق المصنع من تغيير المعطيات التقنية ليقتّم بتخصيات و تحديثات

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 3D




FIG. 4A





FIG. 4B



DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

- 1) Noi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., dichiariamo sotto la ns. responsabilità che i ns. prodotti **"3PF"** (forniti senza motore) sono in conformità alla direttiva macchine 98/37/CE.
- 2) I prodotti sopra nominati, non devono essere messi in servizio fino a quando il macchinario, in cui devono essere incorporati, non sia stato dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 98/37/CE.

DECLARATION OF INCORPORATION

- 1) We, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declare under our own responsibility that our products **"3PF"** (supplied without motor) are in conformity with the Machinery Directive 98/37/CE.
- 2) The above-mentioned products must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated have been declared in conformity with the provisions of Directive 98/37/CE.

DÉCLARATION D'INCORPORATION

- 1) Nous, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., déclarons sous notre responsabilité que nos produits **"3PF"** (fournis sans moteur) sont conformes à la Directive Machine Conseil 98/37/CE.
- 2) Les produits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas fonctionner jusqu'à ce que les machines dans lesquelles ils doivent être incorporés ne soient pas déclarées en conformité avec la Directive Machine Conseil 98/37/CE.

ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU

- 1) Die Firma, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., erklärt unter ihrer vollen Verantwortung, daß die Produkte **"3PF"** (ohne Motor geliefert) den Maschinenrichtlinien 98/37/CE.
- 2) Die oben genannten Produkte dürfen nicht in Betrieb genommen werden, solange die Anlage in der sie eingebaut werden nicht den EU-Richtlinien 98/37/CE. entsprechend erklärt wurde.

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

- 1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declara bajo su responsabilidad que sus productos **"3PF"** (suministrados sin motor) cumplen con la Directiva CE de Máquinas 98/37/CE.
- 2) Los productos antes citados no deben ponerse en servicio hasta que la maquinaria en la cual deben instalarse sea declarada conforme a las disposiciones de la directiva 98/37/CE.

INTYG AVSEENDE ÖVERENSSTÄMMELSE

- 1) Vi, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., intygat på eget ansvar att våra produkter **"3PF"** (levererade utan motor) uppfyller kraven enligt Rådets direktiv avseende maskiner 98/37/CE.
- 2) Övannämnda produkter kan inte tagas i bruk förrän maskinerna i vilka de skall installeras har intygats uppfylla kraven enligt föreskrifterna i EG:s direktiv avseende maskiner 98/37/CE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

- 1) My, niżej podpisani, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., oświadczamy, świadomci własnej odpowiedzialności, że nasze produkty **"3PF"** (dostarczane bez silnika) odpowiadają wymogom dyrektywy maszynowej 98/37/CE.
- 2) Produkty wymienione powyżej nie powinny być uruchamiane do chwili, gdy urządzenia, w których mają zostać zamontowane, nie zostaną zadeklarowane jako zgodne z zaleceniami dyrektywy 98/37/CE.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТРАИВАНИИ

- 1) Мы, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., под свою ответственность заявляем, что изделия нашего производства **"3PF"** (поставляемые без двигателя) соответствуют директиве по машинам 98/37/CE.
- 2) Указанные выше изделия не должны запускаться в эксплуатацию до тех пор, пока оборудование, в которое они должны встраиваться, не будет признано соответствующим положениям директивы 98/37/CE.

ERKLÆRING OM INKORPERERING

- 1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. erklærer, under eget ansvar, at vores produkter **"3PF"** (leveret uden motorer) overholder Maskindirektivet 98/37/CE.
- 2) Ovennævnte produkter må aldrig sættes i drift før anlægget, hvori de skal installeres, er blevet erklæret i overensstemmelse med direktiv 98/37/CE.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

- 1) EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. ilmoittaa vastuullisena, että (ilman moottoria toimitettavat) **"3PF"**-tuotteet ovat koneita koskevan neuvoston direktiivin 98/37/CE.
- 2) Edellä mainitut tuotteet saadaan ottaa käyttöön vasta kun koneistosta, johon ne liitetään, on annettu vakutus direktiivin 98/37/CE. vaatimusten mukaisuudesta.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINEDELEN

- 1) Wij, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat onze producten **"3PF"** (geleverd zonder motor) overeenstemmen met de Machinerichtlijn 98/37/CE.
- 2) Bovengenoemde producten mogen niet in werking worden gesteld totdat er verklaard is dat de machine, waarin zij geïntegreerd moeten worden, overeenstemt met de bepalingen van de richtlijn 98/37/CE.

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO

- 1) Nós, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A., declaramos sob a nossa responsabilidade que os produtos **"3PF"** (fornecidos sem motor) estão conformes a Directriz Máquinas Conselho 98/37/CE.
- 2) Os produtos acima denominados não devem ser usados, até que a maquinaria, na qual devem ser incorporados, ainda não foi declarada conforme a disposição da Directriz da 98/37/CE.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

- 1) Εμείς η EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. δηλώνουμε με δική μας ευθύνη, ότι τα προϊόντα μας **"3PF"** (άνευ κινητήρα) είναι εναρμονισμένα με την οδηγία μηχανημάτων Ε.Κ. 98/37/CE.
- 2) Τα άνωθεν προϊόντα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρις ότου το μηχάνημα, στο οποίο θα ενσωματωθούν, δηλαδή εναρμονισμένο στις διατάξεις της οδηγίας Ε.Κ. 98/37/CE.

PROHLÁSENÍ O ZABUDOVÁNÍ

- 1) Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že naše výrobky **"3PF"** (dodávané bez motorů) odpovídají požadavkům směrnice o strojních zařízeních 98/37/CE.
- 2) Shora uvedené výrobky nesmí být uvedeny do provozu, dokud zařízení, do kterého jsou zabudovány nebylo prohlášeno jako odpovídající předpisům směrnice 98/37/CE.

PREHLÁSENIE O ZABUDOVÁNÍ

- 1) Firma EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že naše výrobky **"3PF"** (dodávané bez motorov) odpovedajú požiadavkám smernice o strojnom zariadení 98/37/CE.
- 2) Hore uvedené výrobky nesmú byť uvedené do prevádzky, pokiaľ zariadenie, do ktorého sú zabudované, nebolo prehlásené ako odpovedajúce predpisom smernice 98/37/CE.

ENTEGRASYON BEYANNAMESI

- 1) Biz, EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. şirketi, (motorsuz olarak tedarik edilen) **"3PF"** ürünlerimizin AET 98/37/CE.
- 2) Yukarıda adı geçen ürünler, bunların eklenecekleri makinenin, AET 98/37/CE. sayılı yönerge hükümlerine uygunluğu beyan edilmedikçe kullanılamazdır.

Mr. GIOVANNI DA SCHIO
President

Brendola, 08 January 2007

شهادة إنصاف
(1) نحن شركة إيبيرا بومبس (EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.) نعهد تحت مسؤوليتنا أن منتجاتنا **"3PF"** (المزودة بدون محرك) تطابق لوائح التوجيهات الميكانيكية رقم 98/37/CE.

(2) يجب عدم استخدام المنتجات المذكورة أعلاه إلى أن تكون مجموعة الآلات التي سيتم مع المنتجات فيها مطابقة للتنظيمات الخاصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

ГК Водная техника info@water-technics.ru (495) 771 72 72 www.water-technics.ru
Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru

cod. 442170385 rev. C



EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Pacinotti, 32
36040 BRENDOLA (VI) ITALY
Phone: +39 0444.706.811
Fax: +39 0444.706.950
Plants: Cles, Brendola
e-mail: marketing@ebaraeurope.com
www.ebara.eu

EBARA PUMPS UK LIMITED
Unit 7 - Zodiac Business Park
High Road - Cowley
Uxbridge - Middlesex
UB8 2GU, United Kingdom
Phone: +44 1895.439.027
Fax: +44 1895.439.028

EBARA ESPAÑA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6y8.
Poligono La Estación,
28320 PINTO (MADRID), Spain
Phone: +34 916.923.630
Fax: +34 916.910.818

EBARA FRANCE
Maille Nord 2
6/10 Avenue Montaigne
93160 NOISY LE GRAND, France
Phone: +33 155.851.616
Fax: +33 155.851.639

EBARA PUMPEN
Philipp-Reis - Str. 15
63128 DIETZENBACH, Germany
Phone: +49 6074.827.90
Fax: +49 6074.827.942

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
ul. Minska 63
03-828 Warszawa, Poland
Phone: +48 22.330.81.18
Fax: +48 22.330.81.19

Техническая Водная техника info@water-technics.ru (495) 771 72 72 www.water-technics.ru
Интернет-магазин info@wtpump.ru (499) 937 50 61 (800) 505 78 67 www.wtpump.ru